

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.10.2024 по 21.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Таманская, д. 22

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 11798

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.10.2024 23	24,00	17,82	17,88	-0,05	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
23.10.2024 23	24,00	17,82	17,87	-0,05	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
24.10.2024 23	24,00	17,79	17,83	-0,05	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
25.10.2024 23	24,00	17,67	17,71	-0,05	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
26.10.2024 23	24,00	17,45	17,51	-0,06	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
27.10.2024 23	24,00	17,35	17,39	-0,04	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
28.10.2024 23	24,00	19,24	29,50	-10,26	3,273	3,553	-0,281	6,000	5,500	-0,017	-0,036
29.10.2024 23	24,00	41,65	29,89	11,77	8,150	8,071	0,079	6,000	5,500	0,080	0,095
30.10.2024 23	24,00	46,09	35,17	10,92	102,037	100,671	1,367	6,000	5,500	1,105	1,099
31.10.2024 23	24,00	46,33	35,02	11,31	98,379	96,243	2,136	6,000	5,500	1,101	1,089
01.11.2024 23	24,00	46,78	35,61	11,17	98,114	96,457	1,657	6,000	5,500	1,091	1,077
02.11.2024 23	24,00	45,23	34,76	10,47	96,500	94,895	1,605	6,000	5,500	1,010	0,993
03.11.2024 23	24,00	45,08	34,38	10,69	71,786	70,717	1,068	6,000	5,500	0,831	0,756
04.11.2024 23	24,00	51,85	36,22	15,63	54,946	54,185	0,762	6,000	5,500	0,860	0,847
05.11.2024 23	24,00	59,14	41,13	18,00	103,993	102,648	1,345	6,000	5,500	1,866	1,848
06.11.2024 23	24,00	58,30	40,33	17,97	96,394	95,084	1,310	6,000	5,500	1,732	1,708
07.11.2024 23	24,00	57,39	40,13	17,26	62,139	61,440	0,699	6,000	5,500	1,106	1,060
08.11.2024 23	24,00	57,49	40,35	17,13	94,806	93,749	1,057	6,000	5,500	1,654	1,606
09.11.2024 23	24,00	57,97	40,48	17,49	94,706	93,601	1,105	6,000	5,500	1,654	1,637
10.11.2024 23	24,00	58,81	42,09	16,72	103,753	102,545	1,208	6,000	5,500	1,736	1,714
11.11.2024 23	24,00	57,76	40,54	17,22	95,562	94,480	1,083	6,000	5,500	1,643	1,627
12.11.2024 23	24,00	57,58	40,64	16,94	96,545	95,459	1,086	6,000	5,500	1,634	1,617
13.11.2024 23	24,00	57,72	39,28	18,44	43,475	42,989	0,487	6,000	5,500	0,802	0,793
14.11.2024 23	24,00	58,31	40,77	17,54	93,742	92,764	0,978	6,000	5,500	1,643	1,627
15.11.2024 23	24,00	56,81	40,08	16,72	93,107	92,149	0,958	6,000	5,500	1,554	1,541
16.11.2024 23	24,00	57,20	39,86	17,34	92,673	91,735	0,938	6,000	5,500	1,603	1,591
17.11.2024 23	24,00	56,78	39,66	17,12	92,513	91,667	0,846	6,000	5,500	1,581	1,569
18.11.2024 23	24,00	57,78	40,39	17,39	93,036	92,144	0,893	6,000	5,500	1,615	1,602
19.11.2024 23	24,00	54,71	38,95	15,76	92,783	91,911	0,873	6,000	5,500	1,465	1,449
20.11.2024 23	24,00	55,62	39,83	15,79	72,477	71,779	0,699	6,000	5,500	1,192	1,133
21.11.2024 23	24,00	56,74	40,38	16,36	93,797	92,868	0,928	6,000	5,500	1,534	1,519
Среднее	24,00	45,94	34,25	11,70	66,087	65,284	0,803	6,000	5,500	1,035	1,018
Итого	744,00				2048,688	2023,804	24,884			32,074	31,563

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.10.2024	22317,690	22203,090	376,709
21.11.2024	24366,378	24226,894	408,783

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru