

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Тельмана, д. 2

Тип прибора: TCPB-024

Номер прибора: 901212

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	79,79	63,85	15,94	83,286	83,996	-0,709	6,118	5,608	1,329	1,340
19.02.2025 23	24,00	80,13	64,94	15,19	92,206	92,963	-0,756	6,118	5,608	1,386	1,397
20.02.2025 23	24,00	81,42	67,95	13,47	110,681	111,746	-1,066	6,118	5,608	1,494	1,507
21.02.2025 23	24,00	80,51	67,01	13,50	109,487	110,621	-1,135	6,118	5,608	1,481	1,495
22.02.2025 23	24,00	80,02	66,49	13,53	109,385	110,634	-1,250	6,118	5,608	1,483	1,499
23.02.2025 23	24,00	79,78	66,26	13,52	109,115	109,931	-0,817	6,118	5,608	1,478	1,488
24.02.2025 23	24,00	81,12	67,31	13,81	108,864	109,704	-0,840	6,118	5,608	1,506	1,517
25.02.2025 23	24,00	81,03	67,35	13,68	109,033	109,715	-0,682	6,118	5,608	1,494	1,502
26.02.2025 23	24,00	80,51	66,92	13,59	108,790	109,593	-0,803	6,118	5,608	1,481	1,491
27.02.2025 23	24,00	80,79	67,18	13,61	108,840	109,686	-0,846	6,118	5,608	1,484	1,495
28.02.2025 23	24,00	81,77	68,12	13,65	108,989	109,807	-0,817	6,118	5,608	1,490	1,500
01.03.2025 23	24,00	81,42	68,00	13,42	109,275	110,159	-0,883	6,118	5,608	1,469	1,480
02.03.2025 23	24,00	82,04	68,57	13,47	109,036	109,925	-0,890	6,118	5,608	1,472	1,483
03.03.2025 23	24,00	80,41	64,22	16,19	86,422	87,181	-0,759	6,118	5,608	1,281	1,292
04.03.2025 23	24,00	81,30	58,28	23,02	47,655	48,195	-0,541	6,118	5,608	1,098	1,110
05.03.2025 23	23,98	79,82	57,23	22,59	46,387	46,917	-0,530	6,118	5,608	1,049	1,061
06.03.2025 23	24,00	79,35	57,15	22,20	46,838	47,375	-0,536	6,118	5,608	1,041	1,052
07.03.2025 23	24,00	75,68	50,85	24,83	33,632	34,000	-0,368	6,118	5,608	0,759	0,767
08.03.2025 23	24,00	75,73	41,68	34,05	12,044	12,165	-0,121	6,118	5,608	0,409	0,413
09.03.2025 23	24,00	75,81	42,03	33,78	12,254	12,370	-0,116	6,118	5,608	0,414	0,417
10.03.2025 23	24,00	65,71	38,47	27,24	8,875	8,966	-0,091	6,118	5,608	0,302	0,305
11.03.2025 23	24,00	75,85	39,67	36,18	10,607	10,728	-0,121	6,118	5,608	0,383	0,388
12.03.2025 23	24,00	59,99	35,62	24,37	7,311	7,392	-0,081	6,118	5,608	0,248	0,250
13.03.2025 23	24,00	51,11	36,01	15,10	5,186	5,231	-0,045	6,118	5,608	0,163	0,164
14.03.2025 23	24,00	52,64	47,12	5,52	5,873	5,839	0,033	6,118	5,608	0,067	0,067
15.03.2025 23	24,00	78,29	67,02	11,27	13,673	13,609	0,064	6,118	5,608	0,152	0,152
16.03.2025 23	24,00	50,12	49,71	0,41	8,307	8,278	0,029	6,118	5,608	0,046	0,045
17.03.2025 23	24,00	50,73	49,82	0,91	13,125	13,104	0,021	6,118	5,608	0,059	0,059
18.03.2025 23	24,00	67,04	51,40	15,64	21,445	21,502	-0,057	6,118	5,608	0,338	0,340
19.03.2025 23	24,00	72,49	44,59	27,90	21,060	21,252	-0,193	6,118	5,608	0,587	0,592
20.03.2025 23	24,00	74,60	45,74	28,86	21,980	22,170	-0,190	6,118	5,608	0,631	0,636
21.03.2025 23	24,00	75,71	45,96	29,75	20,401	20,574	-0,173	6,118	5,608	0,606	0,611
Среднее	24,00	74,15	56,02	18,13	56,877	57,354	-0,477	6,118	5,608	0,896	0,904
Итого	767,98				1820,061	1835,330	-15,269			28,680	28,917

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru