

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024

Адрес: г. Туапсе, ул. Тельмана, д. 2

Номер прибора: 901212

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	75,21	45,48	29,73	19,314	19,480	-0,166	6,118	5,608	0,574	0,579
23.03.2025 23	24,00	75,88	45,48	30,40	18,892	19,035	-0,144	6,118	5,608	0,574	0,578
24.03.2025 23	24,00	73,44	43,13	30,31	16,808	16,929	-0,121	6,118	5,608	0,507	0,510
25.03.2025 23	24,00	70,71	40,57	30,14	15,205	15,308	-0,103	6,118	5,608	0,458	0,461
26.03.2025 23	24,00	71,47	41,00	30,47	15,139	15,236	-0,097	6,118	5,608	0,461	0,464
27.03.2025 23	24,00	52,63	37,30	15,33	7,882	7,928	-0,046	6,118	5,608	0,227	0,228
28.03.2025 23	24,00	51,06	46,50	4,56	11,107	11,110	-0,003	6,118	5,608	0,112	0,112
29.03.2025 23	24,00	32,91	41,29	-8,38	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	28,26	43,14	-14,88	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	47,32	47,52	-0,20	11,604	11,615	-0,011	6,118	5,608	0,108	0,108
01.04.2025 23	24,00	71,72	59,16	12,56	19,520	19,508	0,012	6,118	5,608	0,245	0,245
02.04.2025 23	24,00	50,74	47,54	3,20	9,069	9,074	-0,006	6,118	5,608	0,097	0,097
03.04.2025 23	24,00	64,06	55,19	8,87	21,771	21,776	-0,005	6,118	5,608	0,187	0,187
04.04.2025 23	24,00	72,04	60,47	11,57	20,669	20,673	-0,004	6,118	5,608	0,239	0,239
05.04.2025 23	24,00	74,47	61,65	12,82	19,817	19,827	-0,010	6,118	5,608	0,254	0,254
06.04.2025 23	24,00	73,53	61,06	12,47	19,841	19,870	-0,029	6,118	5,608	0,247	0,248
07.04.2025 23	24,00	58,37	51,41	6,96	12,599	12,617	-0,018	6,118	5,608	0,150	0,150
08.04.2025 23	23,98	74,41	61,39	13,02	20,384	20,346	0,038	6,118	5,608	0,265	0,265
09.04.2025 23	23,97	76,78	62,59	14,19	19,581	19,531	0,050	6,118	5,608	0,278	0,277
10.04.2025 23	24,00	76,11	61,86	14,25	19,572	19,553	0,019	6,118	5,608	0,279	0,279
11.04.2025 23	24,00	75,52	61,49	14,03	19,573	19,562	0,011	6,118	5,608	0,275	0,274
12.04.2025 23	24,00	76,50	61,89	14,61	19,448	19,436	0,013	6,118	5,608	0,284	0,284
13.04.2025 23	24,00	75,07	61,02	14,05	19,369	19,354	0,015	6,118	5,608	0,272	0,272
14.04.2025 23	24,00	73,07	60,18	12,89	19,867	19,859	0,008	6,118	5,608	0,256	0,255
15.04.2025 23	24,00	55,60	44,59	11,01	8,447	8,447	-0,000	6,118	5,608	0,116	0,116
16.04.2025 23	24,00	28,95	28,42	0,53	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	27,95	27,52	0,43	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
Среднее	24,00	62,36	50,33	12,03	14,277	14,299	-0,022	6,118	5,608	0,239	0,240
Итого	647,95				385,478	386,075	-0,598			6,463	6,479

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru