

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: АО "НЭСК"

Адрес: г. Туапсе, ул. Тельмана, д. 2А

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Номер прибора: 904296

Дата	Теплосистема 1 - отопление					Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M2, т	
18.02.2025 23	24,00	74,19	39,97	34,22	7,146	0,244
19.02.2025 23	24,00	74,58	39,82	34,76	7,076	0,246
20.02.2025 23	24,00	75,65	39,83	35,82	6,947	0,249
21.02.2025 23	24,00	74,63	38,66	35,97	6,871	0,247
22.02.2025 23	24,00	74,19	37,67	36,52	6,864	0,250
23.02.2025 23	24,00	74,02	37,09	36,93	6,825	0,252
24.02.2025 23	24,00	75,49	38,28	37,21	6,812	0,253
25.02.2025 23	24,00	75,32	38,86	36,46	6,811	0,248
26.02.2025 23	24,00	74,70	38,40	36,30	6,802	0,247
27.02.2025 23	24,00	75,09	38,82	36,27	6,821	0,247
28.02.2025 23	24,00	76,04	39,72	36,32	6,829	0,248
01.03.2025 23	24,00	75,82	39,86	35,96	6,847	0,246
02.03.2025 23	24,00	76,43	40,19	36,24	6,838	0,248
03.03.2025 23	24,00	74,94	40,37	34,57	6,975	0,241
04.03.2025 23	24,00	75,96	41,22	34,74	7,162	0,249
05.03.2025 23	24,00	74,68	41,46	33,22	7,181	0,238
06.03.2025 23	24,00	74,22	41,59	32,63	7,230	0,236
07.03.2025 23	24,00	71,37	41,37	30,00	7,350	0,220
08.03.2025 23	24,00	72,03	42,10	29,93	7,496	0,224
09.03.2025 23	24,00	72,14	42,72	29,42	7,524	0,221
10.03.2025 23	24,00	63,25	45,46	17,79	7,376	0,190
11.03.2025 23	24,00	73,93	51,59	22,34	13,677	0,305
12.03.2025 23	24,00	58,37	49,08	9,29	9,470	0,192
13.03.2025 23	24,00	49,08	49,06	0,02	7,256	0,137
14.03.2025 23	24,00	53,35	49,23	4,12	7,828	0,141
15.03.2025 23	24,00	76,39	55,99	20,40	15,313	0,313
16.03.2025 23	24,00	50,78	50,71	0,07	6,698	0,110
17.03.2025 23	24,00	51,34	46,36	4,98	9,422	0,131
18.03.2025 23	24,00	65,42	49,76	15,66	14,607	0,232
19.03.2025 23	24,00	70,26	51,78	18,48	14,209	0,263
20.03.2025 23	24,00	72,32	52,88	19,44	14,922	0,289
21.03.2025 23	24,00	73,55	53,78	19,77	15,132	0,299
Среднее	24,00	70,30	43,87	26,43	8,635	0,233
Итого	768,00				276,317	7,456

Показания счетчиков:

Дата и время	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	5666,398	92,050
21.03.2025	5942,715	99,506

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru