

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 5

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1600874

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	62,95	39,24	23,71	160,188	155,379	4,809	9,147	5,517	3,802	3,682
19.02.2025 23	24,00	62,36	38,95	23,41	160,062	155,218	4,845	9,157	5,517	3,751	3,632
20.02.2025 23	24,00	64,16	39,37	24,79	160,099	155,153	4,947	8,974	5,517	3,972	3,845
21.02.2025 23	24,00	63,78	38,68	25,10	160,066	155,245	4,821	8,780	5,517	4,020	3,895
22.02.2025 23	24,00	65,23	39,09	26,14	160,192	154,973	5,218	9,330	5,517	4,192	4,049
23.02.2025 23	24,00	65,37	39,14	26,23	160,124	155,264	4,860	9,330	5,517	4,204	4,071
24.02.2025 23	24,00	64,98	39,66	25,32	160,457	155,295	5,162	9,218	5,517	4,069	3,934
25.02.2025 23	24,00	63,59	39,37	24,22	160,338	155,544	4,793	9,188	5,517	3,888	3,767
26.02.2025 23	24,00	66,81	40,21	26,60	159,947	155,077	4,870	8,770	5,517	4,257	4,125
27.02.2025 23	24,00	64,52	39,59	24,93	159,923	155,114	4,809	9,157	5,517	3,992	3,869
28.02.2025 23	24,00	63,05	39,29	23,76	158,855	154,111	4,744	9,167	5,517	3,778	3,660
01.03.2025 23	24,00	63,27	39,70	23,57	159,103	154,329	4,774	9,137	5,517	3,755	3,638
02.03.2025 23	24,00	60,19	38,77	21,42	158,905	154,098	4,807	9,086	5,517	3,408	3,301
03.03.2025 23	24,00	56,69	37,38	19,31	158,889	154,357	4,532	9,014	5,517	3,073	2,982
04.03.2025 23	24,00	56,69	37,30	19,39	158,915	154,411	4,504	9,024	5,517	3,087	2,994
05.03.2025 23	24,00	56,38	37,38	19,00	158,927	154,424	4,502	8,994	5,517	3,025	2,936
06.03.2025 23	24,00	55,06	36,95	18,11	159,284	154,796	4,488	8,943	5,517	2,890	2,803
07.03.2025 23	24,00	54,74	37,22	17,52	160,157	155,639	4,518	8,933	5,517	2,812	2,728
08.03.2025 23	24,00	55,51	37,77	17,74	161,065	156,498	4,567	9,065	5,517	2,863	2,776
09.03.2025 23	24,00	56,23	38,56	17,67	162,357	157,705	4,652	9,055	5,517	2,875	2,787
10.03.2025 23	24,00	55,74	38,49	17,25	162,801	158,160	4,642	9,096	5,517	2,815	2,728
11.03.2025 23	24,00	54,95	38,09	16,86	161,941	157,349	4,591	9,065	5,517	2,736	2,653
12.03.2025 23	24,00	55,57	38,64	16,93	164,371	159,683	4,688	9,096	5,517	2,789	2,703
13.03.2025 23	13,15	39,39	34,43	4,96	84,104	81,790	2,313	8,311	5,517	1,280	1,241
14.03.2025 23	11,52	36,92	33,05	3,87	73,866	71,879	1,987	8,290	5,517	1,096	1,062
15.03.2025 23	13,30	38,49	33,12	5,37	87,108	84,762	2,346	8,943	5,517	1,280	1,240
16.03.2025 23	1,93	24,16	25,26	-1,10	8,006	7,681	0,324	6,332	5,517	0,131	0,122
17.03.2025 23	15,38	42,84	33,18	9,66	108,291	105,077	3,214	7,709	5,517	1,716	1,659
18.03.2025 23	23,87	58,52	42,39	16,13	195,095	189,185	5,910	8,586	5,517	3,156	3,053
19.03.2025 23	22,73	55,64	38,45	17,19	145,383	141,111	4,272	8,413	5,517	2,697	2,613
20.03.2025 23	24,00	58,20	38,03	20,17	150,567	146,148	4,419	9,024	5,517	3,042	2,948
21.03.2025 23	23,37	56,14	37,51	18,63	143,438	139,250	4,188	8,688	5,517	2,776	2,690
Среднее	21,91	56,19	37,63	18,56	146,338	142,022	4,316	8,844	5,517	3,038	2,943
Итого	701,25				4682,823	4544,707	138,116			97,228	94,188

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
18.02.2025	66699,424	65034,208	1193,126
21.03.2025	71382,247	69578,915	1290,354

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru