

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 6

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97514

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	54,77	41,35	13,42	90,596	85,294	5,301	0,730	0,539	1,217	1,145
23.03.2025 23	24,00	54,69	41,38	13,31	91,534	86,178	5,356	0,747	0,539	1,219	1,147
24.03.2025 23	24,00	55,30	41,80	13,50	92,049	86,746	5,304	0,725	0,539	1,244	1,171
25.03.2025 23	24,00	55,73	42,81	12,91	98,675	93,236	5,439	0,707	0,539	1,275	1,204
26.03.2025 23	24,00	54,98	42,92	12,07	100,648	95,107	5,541	0,726	0,539	1,216	1,148
27.03.2025 23	24,00	55,96	43,09	12,87	93,663	88,314	5,349	0,730	0,539	1,207	1,137
28.03.2025 23	24,00	55,06	42,69	12,37	56,214	52,513	3,701	0,725	0,539	0,705	0,650
29.03.2025 23	24,00	19,46	22,71	-3,25	0,000	1,898	-1,898	0,544	0,539	0,000	-0,006
30.03.2025 23	24,00	26,20	21,15	5,06	0,051	2,084	-2,033	0,466	0,539	0,000	0,011
31.03.2025 23	24,00	54,77	40,24	14,52	50,181	48,055	2,127	0,707	0,539	0,729	0,698
01.04.2025 23	24,00	58,08	43,15	14,93	82,650	79,310	3,340	0,703	0,539	1,234	1,184
02.04.2025 23	24,00	54,17	40,77	13,40	36,060	34,441	1,619	0,697	0,539	0,487	0,462
03.04.2025 23	24,00	56,46	43,12	13,35	92,843	88,896	3,947	0,721	0,539	1,240	1,186
04.04.2025 23	24,00	58,47	44,57	13,90	93,843	89,989	3,854	0,723	0,539	1,305	1,250
05.04.2025 23	24,00	58,86	44,38	14,48	90,470	86,690	3,781	0,724	0,539	1,310	1,255
06.04.2025 23	24,00	57,91	43,82	14,08	90,113	86,307	3,806	0,727	0,539	1,270	1,216
07.04.2025 23	24,00	56,66	43,14	13,52	58,284	55,495	2,789	0,721	0,539	0,795	0,750
08.04.2025 23	24,00	56,84	43,75	13,10	98,976	94,935	4,041	0,705	0,539	1,297	1,243
09.04.2025 23	24,00	59,82	43,92	15,90	85,528	81,781	3,746	0,759	0,539	1,361	1,300
10.04.2025 23	24,00	60,05	43,42	16,63	81,326	77,772	3,555	0,745	0,539	1,354	1,294
11.04.2025 23	24,00	57,47	42,29	15,18	83,372	79,730	3,642	0,749	0,539	1,266	1,210
12.04.2025 23	24,00	56,39	41,20	15,19	81,187	77,583	3,604	0,755	0,539	1,234	1,178
13.04.2025 23	24,00	57,23	42,38	14,85	87,537	83,764	3,773	0,749	0,539	1,301	1,244
14.04.2025 23	24,00	57,74	43,55	14,19	93,498	89,556	3,942	0,751	0,539	1,328	1,271
15.04.2025 23	24,00	55,59	42,41	13,18	40,527	38,585	1,943	0,735	0,539	0,539	0,509
16.04.2025 23	24,00	17,23	16,03	1,20	0,252	0,338	-0,086	0,270	0,539	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	16,00	16,64	-0,64	0,004	0,004	-0,000	0,101	0,539	-0,000	-0,000
18.04.2025 23	24,00	16,47	14,50	1,97	0,002	0,054	-0,051	0,061	0,539	0,000	0,000
Среднее	24,00	49,94	38,33	11,61	66,789	63,738	3,051	0,650	0,539	0,933	0,888
Итого	672,00				1870,086	1784,654	85,432			26,133	24,855

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	40296,164	39208,283	644,896
20.04.2025	42166,250	40992,937	671,029

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru