

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 8

Номер прибора: 1215020

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
18.02.2025 23	24,00	63,12	45,90	17,22	88,651	89,725	-1,074	1,525	1,543
19.02.2025 23	24,00	62,52	45,44	17,08	88,636	89,703	-1,067	1,513	1,531
20.02.2025 23	24,00	64,34	46,24	18,10	88,554	89,649	-1,095	1,601	1,621
21.02.2025 23	24,00	63,97	45,81	18,16	88,442	89,516	-1,074	1,605	1,624
22.02.2025 23	24,00	65,45	46,54	18,91	88,349	89,464	-1,115	1,669	1,690
23.02.2025 23	24,00	65,58	46,51	19,07	88,283	89,405	-1,122	1,682	1,704
24.02.2025 23	24,00	65,16	46,39	18,77	88,335	89,454	-1,119	1,657	1,677
25.02.2025 23	24,00	63,76	45,78	17,98	88,359	89,447	-1,088	1,587	1,606
26.02.2025 23	24,00	67,00	47,39	19,61	88,070	89,212	-1,142	1,725	1,748
27.02.2025 23	24,00	64,70	46,26	18,44	88,103	89,197	-1,094	1,623	1,643
28.02.2025 23	24,00	63,22	45,60	17,62	87,519	88,588	-1,069	1,541	1,560
01.03.2025 23	24,00	63,45	45,91	17,54	87,504	88,576	-1,072	1,533	1,552
02.03.2025 23	24,00	60,32	44,41	15,91	87,594	88,605	-1,011	1,393	1,409
03.03.2025 23	24,00	56,83	42,53	14,30	87,744	88,693	-0,949	1,253	1,267
04.03.2025 23	24,00	56,84	42,51	14,33	87,745	88,693	-0,948	1,256	1,269
05.03.2025 23	24,00	56,53	42,56	13,97	87,775	88,704	-0,929	1,225	1,238
06.03.2025 23	24,00	55,20	41,93	13,27	88,020	88,923	-0,903	1,167	1,179
07.03.2025 23	24,00	54,87	41,95	12,92	88,564	89,460	-0,896	1,143	1,155
08.03.2025 23	24,00	55,65	42,50	13,15	89,034	89,946	-0,912	1,169	1,181
09.03.2025 23	24,00	56,36	43,25	13,11	89,809	90,736	-0,927	1,177	1,189
10.03.2025 23	24,00	55,87	43,11	12,76	90,123	91,035	-0,912	1,149	1,161
11.03.2025 23	24,00	55,08	42,63	12,45	89,690	90,582	-0,892	1,115	1,126
12.03.2025 23	24,00	55,70	43,30	12,40	90,887	91,801	-0,914	1,125	1,137
13.03.2025 23	24,00	50,98	39,83	11,15	46,666	47,105	-0,439	0,520	0,525
14.03.2025 23	24,00	50,02	39,16	10,86	41,024	41,400	-0,376	0,445	0,450
15.03.2025 23	24,00	49,74	39,07	10,67	48,278	48,712	-0,434	0,515	0,519
16.03.2025 23	24,00	46,22	32,11	14,11	6,588	6,890	-0,302	0,091	0,094
17.03.2025 23	24,00	52,53	40,99	11,54	60,735	61,360	-0,625	0,699	0,707
18.03.2025 23	24,00	58,64	46,97	11,67	108,512	109,524	-1,012	1,266	1,278
19.03.2025 23	24,00	57,13	43,50	13,63	81,072	81,961	-0,889	1,103	1,116
20.03.2025 23	24,00	58,37	43,57	14,80	83,005	83,967	-0,962	1,227	1,241
21.03.2025 23	24,00	56,96	42,68	14,28	79,650	80,605	-0,955	1,135	1,149
Среднее	24,00	58,50	43,51	14,99	80,979	81,895	-0,916	1,232	1,247
Итого	768,00				2591,320	2620,638	-29,318	39,434	39,891

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
18.02.2025	16424,053	16751,517	255,981	259,049
21.03.2025	19015,373	19372,155	295,415	298,940

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru