

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 8

Номер прибора: 1215020

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
22.03.2025 23	24,00	55,34	42,83	12,51	91,039	91,990	-0,951	1,138	1,150
23.03.2025 23	24,00	55,34	42,88	12,46	91,826	92,788	-0,962	1,142	1,154
24.03.2025 23	24,00	55,96	43,32	12,64	92,397	93,370	-0,973	1,167	1,179
25.03.2025 23	24,00	56,27	43,98	12,29	95,670	96,650	-0,980	1,175	1,187
26.03.2025 23	24,00	55,41	43,81	11,60	96,138	97,100	-0,962	1,114	1,125
27.03.2025 23	24,00	56,47	44,46	12,01	94,020	95,001	-0,981	1,128	1,140
28.03.2025 23	24,00	55,35	43,54	11,81	52,912	53,639	-0,727	0,621	0,630
29.03.2025 23	24,00	30,21	22,15	8,06	0,196	0,233	-0,037	0,001	0,002
30.03.2025 23	24,00	22,81	20,78	2,03	0,050	0,092	-0,042	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	55,73	43,01	12,72	61,604	62,224	-0,620	0,785	0,793
01.04.2025 23	24,00	58,75	45,80	12,95	94,211	95,214	-1,003	1,220	1,233
02.04.2025 23	24,00	54,24	42,75	11,49	40,048	40,489	-0,441	0,459	0,464
03.04.2025 23	24,00	57,49	46,03	11,46	105,938	106,936	-0,998	1,213	1,224
04.04.2025 23	24,00	59,12	47,16	11,96	105,972	106,995	-1,023	1,266	1,278
05.04.2025 23	24,00	59,48	47,15	12,33	103,351	104,379	-1,028	1,274	1,286
06.04.2025 23	24,00	58,57	46,49	12,08	102,902	103,917	-1,015	1,241	1,253
07.04.2025 23	24,00	56,79	44,96	11,83	66,750	67,520	-0,770	0,787	0,796
08.04.2025 23	24,00	57,71	46,15	11,56	107,315	108,326	-1,011	1,240	1,252
09.04.2025 23	24,00	60,79	46,86	13,93	96,459	97,507	-1,048	1,343	1,357
10.04.2025 23	24,00	60,72	46,35	14,37	92,362	93,404	-1,042	1,327	1,341
11.04.2025 23	24,00	58,13	44,27	13,86	77,940	78,763	-0,823	1,080	1,092
12.04.2025 23	24,00	57,29	43,61	13,68	91,206	92,155	-0,949	1,246	1,259
13.04.2025 23	24,00	57,89	43,87	14,02	35,132	35,504	-0,372	0,492	0,497
14.04.2025 23	24,00	15,12	17,82	-2,70	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.04.2025 23	24,00	14,57	14,83	-0,26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.04.2025 23	24,00	14,37	14,69	-0,32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	14,60	14,63	-0,03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	15,57	14,97	0,60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Среднее	24,00	47,50	37,83	9,68	64,123	64,793	-0,670	0,802	0,810
Итого	672,00				1795,438	1814,196	-18,758	22,459	22,694

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.03.2025	19015,373	19372,155	295,415	298,940
20.04.2025	20810,811	21186,351	317,875	321,633

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru