

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 22

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1600929

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	55,00	35,71	19,29	60,801	0,000	60,801	6,118	5,608	1,171	0,000
23.03.2025 23	24,00	55,01	35,72	19,29	60,268	0,000	60,268	6,118	5,608	1,161	0,000
24.03.2025 23	24,00	54,97	35,93	19,04	56,722	27,986	28,737	6,118	5,608	1,126	0,544
25.03.2025 23	24,00	55,93	36,41	19,52	61,531	65,447	-3,915	6,118	5,608	1,199	1,277
26.03.2025 23	24,00	55,06	36,65	18,41	61,557	65,332	-3,775	6,118	5,608	1,132	1,203
27.03.2025 23	24,00	56,11	37,50	18,61	62,442	65,977	-3,535	6,118	5,608	1,161	1,228
28.03.2025 23	24,00	44,12	35,81	8,31	33,568	36,101	-2,533	6,118	5,608	0,568	0,614
29.03.2025 23	24,00	24,03	23,72	0,31	4,100	5,566	-1,467	6,118	5,608	0,001	0,002
30.03.2025 23	24,00	22,94	20,73	2,21	4,161	5,610	-1,449	6,118	5,608	0,009	0,013
31.03.2025 23	24,00	44,57	30,15	14,42	44,091	46,891	-2,800	6,118	5,608	0,826	0,886
01.04.2025 23	24,00	58,41	38,59	19,82	62,192	65,593	-3,401	6,118	5,608	1,231	1,300
02.04.2025 23	24,00	40,70	33,85	6,85	28,466	30,614	-2,148	6,118	5,608	0,447	0,482
03.04.2025 23	24,00	57,30	38,35	18,95	63,150	65,539	-2,389	6,118	5,608	1,195	1,243
04.04.2025 23	24,00	58,77	38,98	19,79	62,899	65,425	-2,525	6,118	5,608	1,243	1,295
05.04.2025 23	24,00	59,04	38,98	20,06	62,989	24,861	38,129	6,118	5,608	1,261	0,502
06.04.2025 23	24,00	58,13	38,46	19,67	62,054	0,000	62,054	6,118	5,608	1,219	0,000
07.04.2025 23	24,00	48,36	36,91	11,45	40,333	7,703	32,630	6,118	5,608	0,747	0,186
08.04.2025 23	24,00	57,42	38,16	19,26	63,738	66,735	-2,997	6,118	5,608	1,227	1,287
09.04.2025 23	24,00	60,52	38,75	21,77	62,520	65,421	-2,901	6,118	5,608	1,354	1,419
10.04.2025 23	24,00	60,18	38,17	22,01	60,346	63,210	-2,865	6,118	5,608	1,326	1,391
11.04.2025 23	24,00	57,73	37,28	20,45	60,176	63,112	-2,936	6,118	5,608	1,229	1,291
12.04.2025 23	24,00	56,89	36,64	20,25	59,887	62,828	-2,942	6,118	5,608	1,211	1,273
13.04.2025 23	24,00	57,73	36,97	20,76	59,773	62,682	-2,909	6,118	5,608	1,239	1,301
14.04.2025 23	24,00	57,93	37,48	20,45	60,554	63,534	-2,980	6,118	5,608	1,236	1,299
15.04.2025 23	24,00	37,71	32,89	4,82	22,459	24,328	-1,869	6,118	5,608	0,397	0,436
16.04.2025 23	24,00	20,35	22,15	-1,80	0,654	1,606	-0,952	6,118	5,608	-0,003	-0,005
17.04.2025 23	24,00	17,28	16,44	0,84	0,150	0,140	0,010	6,118	5,608	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	15,24	15,75	-0,51	0,010	0,010	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
Среднее	24,00	48,12	33,68	14,44	45,771	37,580	8,191	6,118	5,608	0,890	0,731
Итого	672,00				1281,591	1052,250	229,341			24,916	20,466

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	36941,541	31866,548	723,368
20.04.2025	38223,132	32918,798	748,285

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru