

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.10.2024 по 21.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 22

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1600929

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.10.2024 23	24,00	14,12	14,28	-0,16	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
23.10.2024 23	24,00	14,47	14,57	-0,10	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
24.10.2024 23	24,00	15,12	15,23	-0,11	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
25.10.2024 23	24,00	14,59	14,70	-0,11	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
26.10.2024 23	24,00	13,80	13,95	-0,15	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
27.10.2024 23	24,00	13,67	13,96	-0,29	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
28.10.2024 23	24,00	13,73	14,07	-0,34	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
29.10.2024 23	24,00	14,06	14,32	-0,26	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
30.10.2024 23	24,00	14,61	14,81	-0,20	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
31.10.2024 23	24,00	14,74	14,89	-0,15	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
01.11.2024 23	24,00	23,58	22,61	0,97	0,000	15,524	-15,524	6,118	5,608	0,000	-0,637
02.11.2024 23	24,00	18,29	17,93	0,36	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
03.11.2024 23	24,00	23,61	22,14	1,47	0,000	2,596	-2,596	6,118	5,608	0,000	-0,088
04.11.2024 23	24,00	33,96	26,55	7,41	36,583	37,231	-0,647	6,118	5,608	0,426	0,432
05.11.2024 23	24,00	44,20	35,06	9,14	58,941	62,583	-3,643	6,118	5,608	0,879	0,939
06.11.2024 23	24,00	59,26	41,98	17,28	93,411	97,437	-4,027	6,118	5,608	1,612	1,684
07.11.2024 23	24,00	58,20	41,67	16,53	91,444	95,327	-3,883	6,118	5,608	1,509	1,576
08.11.2024 23	24,00	58,24	41,67	16,57	88,921	92,498	-3,578	6,118	5,608	1,482	1,543
09.11.2024 23	24,00	57,52	41,63	15,89	91,022	95,587	-4,564	6,118	5,608	1,445	1,519
10.11.2024 23	24,00	58,25	42,18	16,07	91,018	95,764	-4,746	6,118	5,608	1,461	1,540
11.11.2024 23	24,00	58,67	42,41	16,26	91,166	95,973	-4,807	6,118	5,608	1,480	1,560
12.11.2024 23	24,00	57,69	41,99	15,70	91,241	96,019	-4,778	6,118	5,608	1,431	1,507
13.11.2024 23	24,00	57,74	42,24	15,50	91,563	96,217	-4,654	6,118	5,608	1,417	1,491
14.11.2024 23	24,00	53,09	39,55	13,54	71,981	75,901	-3,920	6,118	5,608	1,129	1,195
15.11.2024 23	24,00	57,86	42,50	15,36	91,823	96,306	-4,483	6,118	5,608	1,408	1,479
16.11.2024 23	24,00	56,69	41,58	15,11	90,804	95,212	-4,407	6,118	5,608	1,371	1,440
17.11.2024 23	24,00	57,23	41,57	15,66	90,780	95,153	-4,373	6,118	5,608	1,420	1,490
18.11.2024 23	24,00	56,93	41,41	15,52	90,754	95,139	-4,385	6,118	5,608	1,407	1,478
19.11.2024 23	24,00	57,64	42,09	15,55	90,889	95,232	-4,343	6,118	5,608	1,412	1,482
20.11.2024 23	24,00	54,95	40,82	14,13	90,593	94,952	-4,359	6,118	5,608	1,279	1,343
21.11.2024 23	24,00	50,96	39,90	11,06	72,264	74,947	-2,683	6,118	5,608	1,030	1,066
Среднее	24,00	38,63	30,14	8,49	48,877	51,793	-2,916	6,118	5,608	0,761	0,775
Итого	744,00				1515,197	1605,597	-90,400			23,597	24,037

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.10.2024	27943,475	23389,331	553,275
21.11.2024	29458,673	24994,929	576,872

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru