

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 24

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97383

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	56,65	44,46	12,19	156,476	152,139	4,337	6,000	5,500	1,905	1,855
21.01.2025 23	24,00	55,95	44,20	11,75	157,437	152,343	5,094	6,000	5,500	1,848	1,790
22.01.2025 23	24,00	55,72	44,14	11,57	157,101	152,347	4,754	6,000	5,500	1,816	1,763
23.01.2025 23	24,00	57,92	46,19	11,74	168,377	163,709	4,668	6,000	5,500	1,974	1,921
24.01.2025 23	24,00	55,74	44,31	11,43	157,402	153,375	4,027	6,000	5,500	1,797	1,753
25.01.2025 23	24,00	57,33	45,03	12,30	155,004	150,963	4,040	6,000	5,500	1,905	1,857
26.01.2025 23	24,00	57,55	43,87	13,67	123,869	121,098	2,770	6,000	5,500	1,693	1,656
27.01.2025 23	24,00	59,15	45,41	13,75	144,991	143,205	1,786	6,000	5,500	1,991	1,968
28.01.2025 23	24,00	57,23	44,78	12,44	151,366	149,017	2,349	6,000	5,500	1,882	1,854
29.01.2025 23	24,00	56,64	44,42	12,22	150,654	147,852	2,803	6,000	5,500	1,839	1,807
30.01.2025 23	24,00	55,87	44,01	11,86	150,751	147,401	3,351	6,000	5,500	1,785	1,748
31.01.2025 23	24,00	54,62	43,30	11,32	149,690	146,740	2,950	6,000	5,500	1,693	1,662
01.02.2025 23	24,00	54,94	43,55	11,40	150,041	147,657	2,385	6,000	5,500	1,708	1,683
02.02.2025 23	24,00	56,32	44,04	12,28	149,031	146,358	2,673	6,000	5,500	1,828	1,797
03.02.2025 23	24,00	58,76	45,38	13,38	148,373	145,345	3,029	6,000	5,500	1,984	1,945
04.02.2025 23	24,00	56,86	43,93	12,93	144,185	140,222	3,963	6,000	5,500	1,863	1,813
05.02.2025 23	24,00	57,90	44,22	13,68	146,383	143,572	2,811	6,000	5,500	2,000	1,964
06.02.2025 23	24,00	60,17	45,67	14,49	147,625	144,653	2,972	6,000	5,500	2,138	2,097
07.02.2025 23	24,00	59,97	45,51	14,46	147,021	144,366	2,655	6,000	5,500	2,124	2,087
08.02.2025 23	24,00	58,78	45,01	13,76	147,940	144,942	2,998	6,000	5,500	2,034	1,995
09.02.2025 23	24,00	54,94	42,89	12,05	136,364	135,856	0,508	6,000	5,500	1,630	1,637
10.02.2025 23	24,00	57,28	44,88	12,40	160,877	159,372	1,505	6,000	5,500	1,992	1,976
11.02.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.02.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.02.2025 23	17,82	57,57	44,69	12,88	103,256	103,088	0,168	6,000	5,500	1,324	1,328
14.02.2025 23	24,00	55,42	43,61	11,80	155,990	156,631	-0,642	6,000	5,500	1,839	1,849
15.02.2025 23	24,00	54,36	43,05	11,31	155,617	155,705	-0,089	6,000	5,500	1,758	1,760
16.02.2025 23	24,00	53,51	42,40	11,10	155,315	156,599	-1,284	6,000	5,500	1,723	1,739
17.02.2025 23	24,00	62,29	47,50	14,80	154,927	155,365	-0,437	6,000	5,500	2,290	2,299
Среднее	22,13	57,02	44,46	12,55	149,113	136,549	2,281	5,586	5,121	1,737	1,710
Итого	641,82				4026,063	3959,920	66,143			50,364	49,602

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	66252,529	66012,019	762,610
17.02.2025	70278,592	69971,939	812,975

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru