

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 24

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97383

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	54,51	43,67	10,84	162,342	159,947	2,394	0,588	0,539	1,757	1,733
23.03.2025 23	24,00	54,35	43,59	10,76	161,368	159,021	2,347	0,588	0,539	1,734	1,711
24.03.2025 23	24,00	54,96	44,13	10,83	163,440	159,987	3,453	0,588	0,539	1,768	1,733
25.03.2025 23	24,00	55,18	44,52	10,66	165,334	160,922	4,412	0,588	0,539	1,761	1,716
26.03.2025 23	24,00	54,41	44,31	10,10	164,272	161,490	2,781	0,588	0,539	1,658	1,632
27.03.2025 23	24,00	55,37	45,23	10,14	166,334	163,756	2,579	0,588	0,539	1,685	1,660
28.03.2025 23	24,00	54,39	45,09	9,30	100,507	95,793	4,713	0,588	0,539	0,944	0,891
29.03.2025 23	24,00	27,99	24,70	3,29	1,505	0,798	0,707	0,588	0,539	-0,005	0,003
30.03.2025 23	24,00	21,74	20,96	0,77	0,000	1,228	-1,228	0,588	0,539	0,000	0,001
31.03.2025 23	24,00	53,45	42,87	10,58	105,240	102,793	2,448	0,588	0,539	1,097	1,087
01.04.2025 23	24,00	57,57	46,81	10,76	171,035	167,247	3,788	0,588	0,539	1,839	1,800
02.04.2025 23	24,00	53,47	44,57	8,90	74,118	70,308	3,810	0,588	0,539	0,687	0,626
03.04.2025 23	24,00	55,73	45,50	10,23	172,303	170,374	1,929	0,588	0,539	1,764	1,744
04.04.2025 23	23,81	58,00	47,26	10,74	170,378	167,601	2,777	0,588	0,539	1,829	1,800
05.04.2025 23	24,00	58,34	47,89	10,45	152,247	145,918	6,329	0,588	0,539	1,591	1,524
06.04.2025 23	24,00	57,60	46,91	10,69	174,263	164,014	10,249	0,588	0,539	1,861	1,753
07.04.2025 23	24,00	56,51	46,19	10,32	109,821	103,802	6,018	0,588	0,539	1,134	1,072
08.04.2025 23	24,00	56,22	45,94	10,28	179,700	167,525	12,176	0,588	0,539	1,848	1,722
09.04.2025 23	24,00	59,48	48,07	11,42	177,191	166,167	11,025	0,588	0,539	2,023	1,897
10.04.2025 23	24,00	59,92	48,02	11,90	169,196	159,453	9,742	0,588	0,539	2,012	1,897
11.04.2025 23	24,00	57,43	46,37	11,06	170,989	159,262	11,728	0,588	0,539	1,888	1,761
12.04.2025 23	24,00	56,30	45,36	10,94	165,598	98,417	67,181	0,588	0,539	1,836	1,077
13.04.2025 23	24,00	57,07	45,44	11,63	163,998	0,000	163,998	0,588	0,539	1,894	0,000
14.04.2025 23	24,00	57,26	45,88	11,38	166,612	0,000	166,612	0,588	0,539	1,882	0,000
15.04.2025 23	24,00	55,20	37,52	17,68	72,824	0,288	72,536	0,588	0,539	0,738	0,005
16.04.2025 23	24,00	20,38	27,97	-7,59	0,000	0,209	-0,209	0,588	0,539	0,000	-0,002
17.04.2025 23	24,00	16,40	17,77	-1,37	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	-0,000
18.04.2025 23	24,00	16,53	17,27	-0,73	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	-0,000
Среднее	23,99	49,85	41,06	8,78	124,308	103,797	20,511	0,588	0,539	1,329	1,102
Итого	671,81				3480,614	2906,320	574,294			37,225	30,843

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	74443,189	74074,091	867,755
20.04.2025	77923,803	76980,410	904,980

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru