

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.10.2024 по 21.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 24

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97383

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.10.2024 23	24,00	17,27	16,82	0,44	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
23.10.2024 23	24,00	17,16	16,72	0,43	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
24.10.2024 23	24,00	16,50	16,46	0,04	0,030	0,110	-0,080	6,000	5,500	0,000	0,000
25.10.2024 23	24,00	15,96	14,82	1,14	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
26.10.2024 23	24,00	15,83	14,89	0,95	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
27.10.2024 23	24,00	15,93	15,07	0,86	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
28.10.2024 23	24,00	42,09	35,76	6,33	35,052	36,944	-1,892	6,000	5,500	0,225	0,234
29.10.2024 23	24,00	45,21	38,34	6,87	85,241	88,540	-3,299	6,000	5,500	0,586	0,608
30.10.2024 23	24,00	45,21	36,63	8,58	79,756	83,151	-3,395	6,000	5,500	0,684	0,714
31.10.2024 23	24,00	45,57	36,73	8,84	80,615	83,475	-2,861	6,000	5,500	0,712	0,738
01.11.2024 23	24,00	43,94	34,83	9,11	80,185	81,751	-1,567	6,000	5,500	0,729	0,745
02.11.2024 23	24,00	41,86	30,83	11,03	36,088	36,467	-0,380	6,000	5,500	0,398	0,402
03.11.2024 23	24,00	55,95	36,75	19,21	39,657	53,661	-14,003	6,000	5,500	0,690	1,031
04.11.2024 23	24,00	58,03	40,70	17,33	88,899	92,778	-3,879	6,000	5,500	1,539	1,608
05.11.2024 23	24,00	57,00	40,42	16,58	89,764	90,933	-1,169	6,000	5,500	1,486	1,507
06.11.2024 23	24,00	57,11	40,72	16,39	89,000	88,104	0,896	6,000	5,500	1,456	1,444
07.11.2024 23	24,00	56,32	40,50	15,82	91,311	90,424	0,888	6,000	5,500	1,443	1,431
08.11.2024 23	24,00	57,08	41,01	16,08	91,148	90,376	0,772	6,000	5,500	1,464	1,453
09.11.2024 23	24,00	57,35	41,08	16,28	90,929	90,453	0,476	6,000	5,500	1,478	1,472
10.11.2024 23	24,00	56,44	40,65	15,80	91,385	90,429	0,956	6,000	5,500	1,442	1,428
11.11.2024 23	24,00	56,56	40,68	15,88	87,744	87,153	0,591	6,000	5,500	1,391	1,384
12.11.2024 23	24,00	55,82	39,81	16,01	72,881	72,818	0,063	6,000	5,500	1,166	1,166
13.11.2024 23	24,00	56,57	41,11	15,46	91,763	91,752	0,011	6,000	5,500	1,418	1,419
14.11.2024 23	24,00	55,46	40,15	15,31	91,824	90,654	1,169	6,000	5,500	1,403	1,388
15.11.2024 23	24,00	55,98	40,19	15,79	91,702	90,574	1,128	6,000	5,500	1,446	1,430
16.11.2024 23	24,00	55,73	40,07	15,67	91,693	90,538	1,155	6,000	5,500	1,434	1,418
17.11.2024 23	24,00	56,31	40,62	15,69	91,450	90,638	0,812	6,000	5,500	1,432	1,422
18.11.2024 23	24,00	53,87	39,45	14,42	91,437	90,489	0,948	6,000	5,500	1,318	1,305
19.11.2024 23	24,00	55,39	40,52	14,87	31,654	31,871	-0,217	6,000	5,500	0,470	0,474
20.11.2024 23	24,00	56,27	29,62	26,65	64,177	0,149	64,027	6,000	5,500	1,038	0,004
21.11.2024 23	24,00	56,41	40,78	15,64	93,149	0,000	93,149	6,000	5,500	1,407	0,000
Среднее	24,00	46,20	34,28	11,92	63,501	59,169	4,332	6,000	5,500	0,911	0,846
Итого	744,00				1968,534	1834,233	134,301			28,252	26,223

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.10.2024	56826,913	56828,117	642,053
21.11.2024	58795,447	58662,349	670,305

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru