

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 30

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97748

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	58,70	47,78	10,92	244,702	245,180	-0,478	5,000	4,500	2,669	2,677
21.01.2025 23	24,00	58,03	47,42	10,61	245,199	245,720	-0,521	5,000	4,500	2,598	2,606
22.01.2025 23	24,00	57,73	47,35	10,39	246,535	247,037	-0,502	5,000	4,500	2,558	2,566
23.01.2025 23	24,00	59,99	49,49	10,50	265,869	266,345	-0,476	5,000	4,500	2,789	2,796
24.01.2025 23	24,00	57,76	47,57	10,19	250,182	250,670	-0,488	5,000	4,500	2,548	2,555
25.01.2025 23	24,00	59,47	48,53	10,94	247,961	248,413	-0,452	5,000	4,500	2,711	2,718
26.01.2025 23	24,00	59,91	48,84	11,07	249,308	249,765	-0,457	5,000	4,500	2,758	2,765
27.01.2025 23	24,00	61,43	49,90	11,53	250,079	250,536	-0,457	5,000	4,500	2,882	2,889
28.01.2025 23	24,00	59,29	48,64	10,65	251,538	252,018	-0,480	5,000	4,500	2,677	2,684
29.01.2025 23	24,00	58,69	48,20	10,49	250,626	251,119	-0,494	5,000	4,500	2,628	2,635
30.01.2025 23	24,00	57,89	47,65	10,23	249,926	250,441	-0,515	5,000	4,500	2,556	2,563
31.01.2025 23	24,00	56,63	46,83	9,79	247,780	248,309	-0,529	5,000	4,500	2,425	2,432
01.02.2025 23	24,00	57,03	47,17	9,86	249,020	249,526	-0,506	5,000	4,500	2,453	2,460
02.02.2025 23	24,00	58,62	47,90	10,72	248,599	249,085	-0,485	5,000	4,500	2,664	2,671
03.02.2025 23	24,00	60,93	49,42	11,51	247,912	248,396	-0,484	5,000	4,500	2,852	2,859
04.02.2025 23	24,00	59,06	47,87	11,19	242,854	243,383	-0,528	5,000	4,500	2,715	2,723
05.02.2025 23	24,00	60,11	48,28	11,83	243,091	243,595	-0,504	5,000	4,500	2,874	2,882
06.02.2025 23	24,00	62,56	49,94	12,62	247,602	248,084	-0,482	5,000	4,500	3,122	3,130
07.02.2025 23	24,00	62,23	49,77	12,46	247,396	247,862	-0,466	5,000	4,500	3,079	3,087
08.02.2025 23	24,00	60,98	49,09	11,89	248,069	248,539	-0,470	5,000	4,500	2,948	2,956
09.02.2025 23	24,00	57,31	46,81	10,49	222,939	223,409	-0,470	5,000	4,500	2,337	2,344
10.02.2025 23	24,00	59,39	48,72	10,67	268,022	268,548	-0,525	5,000	4,500	2,857	2,865
11.02.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.02.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.02.2025 23	18,06	59,28	48,83	10,45	200,863	201,257	-0,393	5,000	4,500	2,098	2,104
14.02.2025 23	24,00	57,41	47,54	9,87	267,419	267,974	-0,555	5,000	4,500	2,636	2,644
15.02.2025 23	24,00	56,29	46,87	9,42	268,094	268,629	-0,535	5,000	4,500	2,522	2,529
16.02.2025 23	24,00	55,84	46,41	9,42	267,251	267,802	-0,550	5,000	4,500	2,516	2,524
17.02.2025 23	24,00	64,91	52,28	12,64	267,305	267,782	-0,477	5,000	4,500	3,376	3,384
Среднее	22,14	59,17	48,34	10,83	249,487	232,739	-0,458	4,655	4,190	2,512	2,519
Итого	642,06				6736,142	6749,424	-13,282			72,846	73,049

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	88159,178	88326,976	946,238
17.02.2025	94895,320	95076,399	1019,085

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru