

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 30

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97748

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	64,48	51,93	12,55	267,027	267,515	-0,489	5,000	4,500	3,350	3,358
19.02.2025 23	24,00	63,70	51,37	12,33	266,925	267,431	-0,505	5,000	4,500	3,290	3,298
20.02.2025 23	24,00	65,72	52,64	13,08	267,026	267,527	-0,501	5,000	4,500	3,490	3,498
21.02.2025 23	24,00	65,56	51,90	13,66	248,412	248,305	0,107	5,000	4,500	3,392	3,392
22.02.2025 23	24,00	67,22	53,11	14,12	265,129	264,511	0,618	5,000	4,500	3,742	3,735
23.02.2025 23	24,00	67,11	52,88	14,22	266,057	265,485	0,572	5,000	4,500	3,782	3,776
24.02.2025 23	24,00	66,42	52,77	13,65	267,113	266,550	0,563	5,000	4,500	3,645	3,639
25.02.2025 23	24,00	65,06	52,05	13,00	266,501	265,955	0,546	5,000	4,500	3,464	3,459
26.02.2025 23	24,00	68,24	54,02	14,22	265,935	265,367	0,567	5,000	4,500	3,781	3,775
27.02.2025 23	24,00	66,01	52,70	13,30	265,975	265,448	0,527	5,000	4,500	3,537	3,531
28.02.2025 23	24,00	64,46	51,79	12,67	264,483	263,985	0,498	5,000	4,500	3,350	3,346
01.03.2025 23	24,00	64,72	52,08	12,64	264,377	263,872	0,505	5,000	4,500	3,339	3,334
02.03.2025 23	24,00	61,58	50,11	11,46	264,399	263,953	0,446	5,000	4,500	3,029	3,026
03.03.2025 23	24,00	57,89	47,62	10,27	264,567	264,169	0,398	5,000	4,500	2,716	2,714
04.03.2025 23	24,00	57,81	47,53	10,28	264,487	264,071	0,416	5,000	4,500	2,716	2,714
05.03.2025 23	24,00	57,64	47,56	10,09	264,603	264,185	0,418	5,000	4,500	2,667	2,665
06.03.2025 23	24,00	56,27	46,73	9,54	265,126	264,734	0,392	5,000	4,500	2,528	2,526
07.03.2025 23	24,00	55,66	46,52	9,15	269,937	269,539	0,397	5,000	4,500	2,467	2,465
08.03.2025 23	24,00	56,38	47,00	9,38	268,290	267,910	0,380	5,000	4,500	2,514	2,513
09.03.2025 23	24,00	57,20	47,91	9,30	270,394	269,975	0,419	5,000	4,500	2,512	2,510
10.03.2025 23	24,00	56,65	47,75	8,90	276,873	276,475	0,398	5,000	4,500	2,463	2,462
11.03.2025 23	24,00	55,90	47,06	8,84	270,813	270,442	0,372	5,000	4,500	2,392	2,390
12.03.2025 23	24,00	56,52	47,63	8,89	273,030	272,624	0,406	5,000	4,500	2,427	2,425
13.03.2025 23	24,00	52,11	43,99	8,12	140,436	140,258	0,177	5,000	4,500	1,139	1,139
14.03.2025 23	24,00	51,19	43,29	7,90	123,390	123,197	0,193	5,000	4,500	0,974	0,974
15.03.2025 23	24,00	50,19	42,48	7,71	144,839	144,609	0,230	5,000	4,500	1,115	1,114
16.03.2025 23	24,00	53,38	45,05	8,34	21,591	21,551	0,040	5,000	4,500	0,180	0,180
17.03.2025 23	24,00	52,56	44,14	8,42	176,789	176,485	0,304	5,000	4,500	1,487	1,486
18.03.2025 23	24,00	59,40	50,99	8,40	323,882	323,191	0,690	5,000	4,500	2,720	2,716
19.03.2025 23	24,00	58,28	49,07	9,22	271,808	271,206	0,602	5,000	4,500	2,504	2,500
20.03.2025 23	24,00	59,83	49,83	10,01	283,240	282,561	0,679	5,000	4,500	2,832	2,828
21.03.2025 23	24,00	58,16	48,53	9,63	265,210	264,624	0,586	5,000	4,500	2,552	2,549
Среднее	24,00	59,79	49,06	10,73	246,208	245,866	0,342	5,000	4,500	2,690	2,689
Итого	768,00				7878,665	7867,711	10,954			86,095	86,035

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	94895,320	95076,399	1019,085
21.03.2025	102773,985	102944,111	1105,180

Время на приборе: отстает на 0 мин.

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru