

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 30

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97748

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	56,28	47,39	8,88	278,087	277,585	0,502	0,490	0,441	2,469	2,466
23.03.2025 23	24,00	56,16	47,24	8,92	276,017	275,584	0,434	0,490	0,441	2,460	2,458
24.03.2025 23	24,00	56,75	47,91	8,84	286,482	286,022	0,460	0,490	0,441	2,531	2,529
25.03.2025 23	24,00	56,96	48,27	8,68	291,237	290,737	0,500	0,490	0,441	2,527	2,524
26.03.2025 23	24,00	56,14	47,78	8,36	285,533	285,010	0,522	0,490	0,441	2,384	2,381
27.03.2025 23	24,00	57,09	48,87	8,22	297,539	297,002	0,537	0,490	0,441	2,445	2,442
28.03.2025 23	24,00	56,70	48,70	7,99	174,223	173,906	0,317	0,490	0,441	1,392	1,390
29.03.2025 23	24,00	23,70	24,31	-0,61	0,000	0,000	0,000	0,490	0,441	0,000	-0,000
30.03.2025 23	24,00	22,88	23,28	-0,40	0,000	0,000	0,000	0,490	0,441	0,000	-0,000
31.03.2025 23	24,00	56,73	47,31	9,42	175,524	175,219	0,305	0,490	0,441	1,652	1,651
01.04.2025 23	24,00	59,49	50,31	9,18	292,009	291,414	0,595	0,490	0,441	2,678	2,674
02.04.2025 23	24,00	56,42	48,06	8,36	126,274	126,062	0,213	0,490	0,441	1,055	1,054
03.04.2025 23	24,00	57,78	49,32	8,46	309,019	308,392	0,627	0,490	0,441	2,614	2,610
04.04.2025 23	24,00	59,90	50,85	9,04	300,341	299,694	0,647	0,490	0,441	2,715	2,710
05.04.2025 23	24,00	60,34	50,95	9,39	291,890	291,238	0,652	0,490	0,441	2,740	2,735
06.04.2025 23	24,00	59,47	50,07	9,40	267,731	267,465	0,266	0,490	0,441	2,516	2,515
07.04.2025 23	24,00	58,48	49,59	8,89	187,680	187,929	-0,249	0,490	0,441	1,668	1,671
08.04.2025 23	24,00	58,27	49,37	8,90	303,600	303,684	-0,084	0,490	0,441	2,700	2,703
09.04.2025 23	24,00	61,68	51,33	10,35	287,727	287,724	0,003	0,490	0,441	2,977	2,979
10.04.2025 23	24,00	61,82	51,35	10,47	281,450	281,443	0,008	0,490	0,441	2,944	2,945
11.04.2025 23	24,00	59,26	49,74	9,52	288,456	288,571	-0,116	0,490	0,441	2,744	2,747
12.04.2025 23	24,00	58,27	48,81	9,46	284,885	284,999	-0,113	0,490	0,441	2,693	2,696
13.04.2025 23	24,00	59,00	48,96	10,04	273,829	273,881	-0,052	0,490	0,441	2,747	2,749
14.04.2025 23	24,00	59,12	49,53	9,58	285,995	286,128	-0,132	0,490	0,441	2,739	2,742
15.04.2025 23	24,00	57,57	48,76	8,82	123,360	123,446	-0,085	0,490	0,441	1,087	1,088
16.04.2025 23	24,00	23,30	24,52	-1,22	0,000	0,000	0,000	0,490	0,441	0,000	-0,000
17.04.2025 23	24,00	23,00	23,32	-0,32	0,005	0,000	0,005	0,490	0,441	-0,000	-0,000
Среднее	24,00	53,06	45,40	7,65	221,070	220,857	0,213	0,490	0,441	2,018	2,017
Итого	648,00				5968,893	5963,132	5,760			54,475	54,461

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	102773,985	102944,111	1105,180
20.04.2025	108742,878	108907,243	1159,655

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru