

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
20.01.2025 23	24,00	50,60	41,62	8,98	22,500	19,870	2,630	6,465	6,373	2,630	0,278
21.01.2025 23	24,00	49,62	41,07	8,55	22,500	19,980	2,520	6,536	6,434	2,520	0,265
22.01.2025 23	24,00	49,56	41,04	8,52	22,100	19,940	2,160	6,506	6,322	2,160	0,251
23.01.2025 23	24,00	48,70	40,52	8,18	21,700	20,040	1,660	6,577	6,475	1,660	0,224
24.01.2025 23	24,00	48,98	40,73	8,25	22,300	19,980	2,320	6,567	6,373	2,320	0,250
25.01.2025 23	24,00	49,23	40,95	8,28	22,800	19,810	2,990	6,577	6,465	2,990	0,276
26.01.2025 23	24,00	48,07	40,24	7,83	22,600	19,600	3,000	6,373	6,220	3,000	0,261
27.01.2025 23	24,00	48,67	40,45	8,22	22,100	19,910	2,190	6,485	6,261	2,190	0,242
28.01.2025 23	24,00	50,78	41,95	8,83	22,400	19,890	2,510	6,536	6,332	2,510	0,272
29.01.2025 23	24,00	51,77	42,56	9,21	22,600	19,780	2,820	6,536	6,332	2,820	0,294
30.01.2025 23	24,00	51,11	42,43	8,68	22,200	19,970	2,230	6,506	6,343	2,230	0,259
31.01.2025 23	24,00	49,56	40,25	9,31	19,700	17,780	1,920	6,169	6,027	1,920	0,227
01.02.2025 23	24,00	49,85	41,64	8,21	22,600	20,220	2,380	6,516	6,281	2,380	0,254
02.02.2025 23	24,00	48,90	41,03	7,87	22,900	20,190	2,710	6,445	6,210	2,710	0,258
03.02.2025 23	24,00	48,98	40,65	8,33	21,800	19,840	1,960	6,526	6,485	1,960	0,237
04.02.2025 23	24,00	48,72	40,48	8,24	21,700	19,660	2,040	6,536	6,424	2,040	0,236
05.02.2025 23	24,00	52,04	42,81	9,23	22,000	19,630	2,370	6,506	6,343	2,370	0,273
06.02.2025 23	24,00	50,08	41,29	8,79	21,900	19,600	2,300	6,496	6,343	2,300	0,258
07.02.2025 23	24,00	50,95	41,80	9,15	21,700	19,650	2,050	6,455	6,261	2,050	0,257
08.02.2025 23	24,00	52,59	42,80	9,79	22,300	19,500	2,800	6,567	6,353	2,800	0,303
09.02.2025 23	24,00	53,50	43,32	10,18	22,500	19,210	3,290	6,312	6,190	3,290	0,327
10.02.2025 23	24,00	52,82	43,05	9,77	21,900	19,630	2,270	6,506	6,322	2,270	0,282
11.02.2025 23	24,00	50,59	41,60	8,99	21,500	19,710	1,790	6,587	6,424	1,790	0,245
12.02.2025 23	24,00	51,03	41,66	9,37	22,000	19,920	2,080	6,567	6,363	2,080	0,267
13.02.2025 23	24,00	51,46	42,13	9,33	22,200	19,580	2,620	6,557	6,434	2,620	0,284
14.02.2025 23	24,00	49,89	41,23	8,66	21,800	19,740	2,060	6,516	6,404	2,060	0,248
15.02.2025 23	24,00	48,37	40,23	8,14	22,300	19,450	2,850	6,506	6,424	2,850	0,262
16.02.2025 23	24,00	48,19	39,67	8,52	22,400	19,270	3,130	6,414	6,220	3,130	0,277
17.02.2025 23	24,00	55,56	44,41	11,15	21,400	19,850	1,550	6,557	6,353	1,550	0,284
Среднее	24,00	50,35	41,50	8,85	22,083	19,697	2,386	6,497	6,338	2,386	0,264
Итого	696,00				640,400	571,200	69,200			69,200	7,651

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
20.01.2025	2159,770	282,453
17.02.2025	2226,011	290,103

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru