

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
18.02.2025 23	24,00	55,18	44,33	10,85	22,100	19,680	2,420	6,547	6,353	2,420	0,315
19.02.2025 23	24,00	54,42	43,96	10,46	22,100	19,770	2,330	6,577	6,302	2,330	0,302
20.02.2025 23	24,00	56,52	45,05	11,47	21,500	19,830	1,670	6,506	6,271	1,670	0,297
21.02.2025 23	24,00	56,77	45,03	11,74	21,600	19,810	1,790	6,404	6,261	1,790	0,307
22.02.2025 23	24,00	58,54	45,84	12,70	22,500	19,610	2,890	6,353	6,179	2,890	0,378
23.02.2025 23	24,00	58,40	45,93	12,47	22,200	19,560	2,640	6,230	6,016	2,640	0,361
24.02.2025 23	24,00	58,59	46,29	12,30	21,600	19,860	1,740	6,281	6,159	1,740	0,319
25.02.2025 23	24,00	56,85	45,41	11,44	21,900	19,810	2,090	6,404	6,220	2,090	0,316
26.02.2025 23	24,00	60,03	47,21	12,82	22,000	19,940	2,060	6,343	6,067	2,060	0,348
27.02.2025 23	24,00	57,33	45,70	11,63	22,000	19,680	2,320	6,353	6,241	2,320	0,327
28.02.2025 23	24,00	56,03	45,14	10,89	22,500	19,640	2,860	6,220	6,098	2,860	0,331
01.03.2025 23	24,00	56,02	45,05	10,97	22,100	19,640	2,460	6,302	6,088	2,460	0,319
02.03.2025 23	24,00	52,87	43,09	9,78	22,100	19,320	2,780	6,179	5,986	2,780	0,300
03.03.2025 23	24,00	49,90	41,01	8,89	22,300	19,600	2,700	6,353	6,220	2,700	0,277
04.03.2025 23	24,00	49,67	41,04	8,63	22,400	20,460	1,940	6,536	6,404	1,940	0,248
05.03.2025 23	24,00	50,74	41,88	8,86	23,200	20,900	2,300	6,598	6,516	2,300	0,273
06.03.2025 23	24,00	49,74	41,07	8,67	23,000	20,880	2,120	6,730	6,526	2,120	0,258
07.03.2025 23	24,00	49,26	41,38	7,88	24,000	20,630	3,370	6,659	6,536	3,370	0,289
08.03.2025 23	24,00	49,65	41,64	8,01	23,600	20,690	2,910	6,822	6,618	2,910	0,275
09.03.2025 23	24,00	50,33	42,42	7,91	23,900	20,430	3,470	6,649	6,475	3,470	0,295
10.03.2025 23	24,00	50,25	42,38	7,87	22,700	20,920	1,780	6,873	6,557	1,780	0,232
11.03.2025 23	24,00	50,23	42,18	8,05	22,800	20,990	1,810	6,771	6,781	1,810	0,237
12.03.2025 23	24,00	50,37	42,62	7,75	23,000	20,950	2,050	6,791	6,628	2,050	0,240
13.03.2025 23	24,00	42,57	37,62	4,95	23,300	20,990	2,310	6,720	6,475	2,310	0,173
14.03.2025 23	24,00	47,97	40,78	7,19	22,900	20,980	1,920	6,812	6,669	1,920	0,220
15.03.2025 23	24,00	48,59	42,25	6,34	27,900	24,890	3,010	6,751	6,536	3,010	0,266
16.03.2025 23	24,00	50,42	44,23	6,19	29,300	26,750	2,550	6,669	6,567	2,550	0,264
17.03.2025 23	24,00	49,12	41,93	7,19	22,800	21,140	1,660	6,852	6,740	1,660	0,212
18.03.2025 23	24,00	50,59	43,13	7,46	23,300	21,090	2,210	6,924	6,730	2,210	0,242
19.03.2025 23	24,00	51,38	43,53	7,85	23,000	21,120	1,880	6,802	6,649	1,880	0,238
20.03.2025 23	24,00	52,94	44,30	8,64	23,400	21,020	2,380	6,873	6,730	2,380	0,277
21.03.2025 23	24,00	52,39	43,83	8,56	23,300	21,130	2,170	6,822	6,740	2,170	0,265
Среднее	24,00	52,61	43,35	9,26	23,009	20,678	2,331	6,584	6,417	2,331	0,281
Итого	768,00				736,300	661,710	74,590			74,590	9,003

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
18.02.2025	2226,011	290,103
21.03.2025	2296,962	299,106

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru