

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	60,62	43,95	16,67	52,903	53,755	-0,853	0,600	0,550	0,881	0,896
23.03.2025 23	24,00	60,82	43,86	16,96	52,809	53,668	-0,859	0,600	0,550	0,894	0,910
24.03.2025 23	24,00	61,27	44,12	17,15	52,992	53,841	-0,848	0,600	0,550	0,908	0,923
25.03.2025 23	24,00	61,27	44,34	16,93	53,169	53,984	-0,815	0,600	0,550	0,899	0,914
26.03.2025 23	24,00	60,12	43,95	16,18	53,083	53,904	-0,820	0,600	0,550	0,858	0,872
27.03.2025 23	24,00	61,04	44,88	16,16	53,255	54,081	-0,826	0,600	0,550	0,860	0,874
28.03.2025 23	24,00	61,40	46,09	15,32	57,095	57,418	-0,323	0,600	0,550	0,874	0,880
29.03.2025 23	24,00	63,10	49,23	13,68	66,193	66,815	-0,622	0,600	0,550	0,905	0,914
30.03.2025 23	24,00	61,35	48,63	12,70	71,198	72,084	-0,886	0,600	0,550	0,904	0,915
31.03.2025 23	24,00	60,91	46,13	14,81	60,000	60,566	-0,566	0,600	0,550	0,888	0,897
01.04.2025 23	24,00	61,10	46,02	15,08	55,798	56,223	-0,424	0,600	0,550	0,841	0,848
02.04.2025 23	24,00	60,18	47,46	12,67	64,028	64,728	-0,700	0,600	0,550	0,811	0,820
03.04.2025 23	24,00	59,34	45,78	13,55	57,195	57,564	-0,369	0,600	0,550	0,774	0,780
04.04.2025 23	24,00	60,18	44,49	15,65	50,565	51,643	-1,078	0,600	0,550	0,791	0,808
05.04.2025 23	24,00	60,42	43,86	16,55	49,054	50,160	-1,106	0,600	0,550	0,811	0,830
06.04.2025 23	24,00	59,62	43,25	16,37	48,750	49,856	-1,106	0,600	0,550	0,797	0,816
07.04.2025 23	24,00	59,86	43,92	15,94	50,444	51,526	-1,082	0,600	0,550	0,804	0,821
08.04.2025 23	24,00	59,30	43,23	16,06	49,771	50,857	-1,087	0,600	0,550	0,799	0,817
09.04.2025 23	24,00	63,27	44,59	18,67	49,225	50,403	-1,178	0,600	0,550	0,918	0,941
10.04.2025 23	24,00	63,22	44,42	18,80	48,626	49,732	-1,106	0,600	0,550	0,913	0,935
11.04.2025 23	24,00	60,47	42,83	17,64	48,462	49,517	-1,055	0,600	0,550	0,854	0,873
12.04.2025 23	24,00	59,69	42,20	17,49	48,227	49,262	-1,035	0,600	0,550	0,842	0,862
13.04.2025 23	24,00	60,37	42,42	17,95	48,239	49,287	-1,048	0,600	0,550	0,865	0,885
14.04.2025 23	24,00	60,10	42,45	17,65	48,216	49,237	-1,021	0,600	0,550	0,850	0,869
15.04.2025 23	24,00	39,00	31,52	16,54	21,024	21,411	-0,387	0,600	0,550	0,347	0,354
16.04.2025 23	24,00	17,24	17,08	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	16,71	16,59	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	16,89	16,78	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	55,32	41,22	14,40	46,797	47,554	-0,757	0,600	0,550	0,746	0,759
Итого	672,00				1310,322	1331,523	-21,201			20,887	21,255

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	1271,557	585,266
20.04.2025	1250,356	606,152

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru