

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
22.03.2025 23	24,00	50,27	42,51	7,76	23,300	20,840	2,460	6,903	6,659	2,460	0,255
23.03.2025 23	24,00	50,15	42,33	7,82	24,500	21,440	3,060	6,822	6,638	3,060	0,284
24.03.2025 23	24,00	50,65	42,32	8,33	23,100	20,710	2,390	6,883	6,771	2,390	0,264
25.03.2025 23	24,00	51,19	42,68	8,51	22,800	20,790	2,010	6,842	6,720	2,010	0,254
26.03.2025 23	24,00	50,23	42,33	7,90	22,600	20,850	1,750	6,842	6,730	1,750	0,230
27.03.2025 23	24,00	51,01	43,18	7,83	23,900	21,830	2,070	6,903	6,761	2,070	0,250
28.03.2025 23	24,00	51,97	44,26	7,71	23,900	21,870	2,030	6,934	6,812	2,030	0,249
29.03.2025 23	24,00	55,81	46,69	9,12	23,600	21,270	2,330	6,975	6,740	2,330	0,295
30.03.2025 23	24,00	54,29	45,87	8,42	23,100	20,650	2,450	6,863	6,751	2,450	0,281
31.03.2025 23	24,00	50,84	43,92	6,92	22,300	20,920	1,380	6,975	6,863	1,380	0,198
01.04.2025 23	24,00	51,08	43,36	7,72	22,600	20,680	1,920	6,852	6,659	1,920	0,234
02.04.2025 23	24,00	52,34	44,35	7,99	22,900	20,730	2,170	6,812	6,700	2,170	0,254
03.04.2025 23	24,00	50,15	42,67	7,48	23,100	20,740	2,360	6,903	6,852	2,360	0,247
04.04.2025 23	24,00	49,88	42,43	7,45	23,400	20,540	2,860	6,822	6,761	2,860	0,262
05.04.2025 23	24,00	49,57	42,08	7,49	22,900	20,420	2,480	6,812	6,761	2,480	0,246
06.04.2025 23	24,00	48,54	41,25	7,29	23,700	20,260	3,440	6,740	6,577	3,440	0,275
07.04.2025 23	24,00	49,36	41,86	7,50	22,700	20,680	2,020	6,822	6,730	2,020	0,230
08.04.2025 23	24,00	49,05	41,76	7,29	23,000	20,540	2,460	6,924	6,852	2,460	0,242
09.04.2025 23	24,00	51,43	42,85	8,58	22,600	20,670	1,930	6,832	6,751	1,930	0,252
10.04.2025 23	24,00	51,52	43,06	8,46	22,600	20,620	1,980	6,822	6,689	1,980	0,250
11.04.2025 23	24,00	49,35	41,34	8,01	22,800	20,440	2,360	6,812	6,659	2,360	0,250
12.04.2025 23	24,00	48,43	40,61	7,82	24,000	20,220	3,780	6,812	6,720	3,780	0,298
13.04.2025 23	24,00	48,76	40,93	7,83	23,400	20,230	3,170	6,689	6,516	3,170	0,277
14.04.2025 23	24,00	48,79	41,07	7,72	23,000	20,410	2,590	6,751	6,587	2,590	0,253
15.04.2025 23	24,00	53,94	44,04	9,90	22,500	20,840	1,660	6,934	6,812	1,660	0,273
16.04.2025 23	24,00	58,02	46,64	11,38	22,000	20,860	1,140	6,863	6,842	1,140	0,286
17.04.2025 23	24,00	50,00	41,70	8,30	22,700	20,380	2,320	6,608	6,567	2,320	0,264
18.04.2025 23	24,00	51,66	41,41	10,25	22,600	20,680	1,920	6,802	6,700	1,920	0,293
19.04.2025 23	24,00	52,21	43,87	8,34	23,100	20,540	2,560	6,873	6,751	2,560	0,285
20.04.2025 23	24,00	54,58	44,41	10,17	22,800	20,860	1,940	7,005	6,893	1,940	0,302
Среднее	24,00	51,17	42,93	8,24	23,050	20,750	2,300	6,848	6,727	2,300	0,261
Итого	720,00				691,500	622,510	68,990			68,990	7,832

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.03.2025	2296,962	299,106
20.04.2025	2362,848	306,938

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru