

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.04.2025 23	24,00	53,34	42,51	10,83	21,000	19,220	1,780	6,720	6,557	1,780	0,282
22.04.2025 23	24,00	52,95	41,92	11,03	18,700	16,830	1,870	6,220	5,965	1,870	0,260
23.04.2025 23	24,00	52,52	40,24	12,28	15,300	13,440	1,860	5,772	5,537	1,860	0,250
24.04.2025 23	24,00	52,59	40,27	12,32	14,950	13,400	1,550	5,649	5,557	1,550	0,254
25.04.2025 23	24,00	51,76	39,93	11,83	16,700	14,120	2,580	5,751	5,517	2,580	0,297
26.04.2025 23	24,00	54,87	42,50	12,37	19,700	17,180	2,520	6,088	6,067	2,520	0,323
27.04.2025 23	24,00	53,36	40,87	12,49	18,800	15,880	2,920	5,965	5,833	2,920	0,327
28.04.2025 23	24,00	50,23	37,59	12,64	14,850	12,840	2,010	5,506	5,415	2,010	0,266
29.04.2025 23	24,00	50,81	38,38	12,43	16,500	14,470	2,030	5,802	5,670	2,030	0,292
30.04.2025 23	24,00	53,05	40,65	12,40	20,700	17,510	3,190	6,190	6,027	3,190	0,348
01.05.2025 23	24,00	54,41	41,78	12,63	20,100	17,420	2,680	6,271	6,078	2,680	0,339
02.05.2025 23	24,00	52,31	40,93	11,38	18,300	16,270	2,030	5,904	5,833	2,030	0,274
03.05.2025 23	24,00	52,62	40,61	12,01	17,300	14,730	2,570	5,853	5,619	2,570	0,307
04.05.2025 23	24,00	52,42	41,64	10,78	20,400	17,700	2,700	6,047	5,955	2,700	0,310
05.05.2025 23	24,00	53,39	42,48	10,91	19,800	17,940	1,860	6,149	6,016	1,860	0,276
06.05.2025 23	24,00	54,45	43,02	11,43	18,600	16,650	1,950	6,037	5,812	1,950	0,275
07.05.2025 23	24,00	52,67	40,43	12,24	15,000	13,370	1,630	5,466	5,313	1,630	0,246
08.05.2025 23	24,00	54,95	41,62	13,33	17,250	15,010	2,240	5,782	5,639	2,240	0,329
09.05.2025 23	24,00	53,83	43,01	10,82	19,200	18,270	0,930	6,404	6,210	0,930	0,236
10.05.2025 23	24,00	53,54	42,57	10,97	18,300	16,860	1,440	6,179	6,057	1,440	0,245
11.05.2025 23	24,00	53,43	41,04	12,39	16,150	13,350	2,800	5,455	5,364	2,800	0,314
12.05.2025 23	24,00	54,33	41,36	12,97	16,850	15,310	1,540	5,843	5,619	1,540	0,285
13.05.2025 23	24,00	55,60	44,20	11,40	20,500	18,110	2,390	6,404	6,271	2,390	0,315
14.05.2025 23	24,00	55,27	43,08	12,19	19,100	16,880	2,220	6,037	5,925	2,220	0,305
15.05.2025 23	24,00	52,71	40,43	12,28	15,600	13,590	2,010	5,772	5,608	2,010	0,269
16.05.2025 23	24,00	53,83	41,32	12,51	17,000	15,270	1,730	5,772	5,659	1,730	0,287
17.05.2025 23	24,00	54,52	43,29	11,23	20,800	18,090	2,710	6,230	6,230	2,710	0,325
18.05.2025 23	24,00	55,80	44,27	11,53	20,200	18,100	2,100	6,210	6,057	2,100	0,304
19.05.2025 23	24,00	53,35	42,76	10,59	18,900	16,640	2,260	6,210	6,078	2,260	0,269
20.05.2025 23	24,00	52,51	40,22	12,29	15,600	13,530	2,070	5,761	5,619	2,070	0,275
Среднее	24,00	53,38	41,50	11,88	18,072	15,933	2,139	5,982	5,837	2,139	0,289
Итого	720,00				542,150	477,980	64,170			64,170	8,683

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.04.2025	2362,848	306,938
20.05.2025	2423,376	315,621

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru