

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.05.2025 23	24,00	52,60	39,52	13,08	15,100	13,010	2,090	6,078	5,812	2,090	0,268
22.05.2025 23	24,00	51,87	39,61	12,26	15,200	13,340	1,860	5,670	5,476	1,860	0,262
23.05.2025 23	24,00	52,21	40,19	12,02	15,600	13,090	2,510	5,476	5,354	2,510	0,279
24.05.2025 23	24,00	53,20	41,15	12,05	16,550	14,700	1,850	5,690	5,517	1,850	0,284
25.05.2025 23	24,00	58,66	46,42	12,24	20,200	17,370	2,830	6,057	5,904	2,830	0,343
26.05.2025 23	24,00	26,54	25,38	1,16	2,900	3,040	-0,140	4,222	4,140	-0,140	-0,001
27.05.2025 23	24,00	22,80	22,04	0,76	0,000	0,000	0,000	3,865	3,926	0,000	0,000
28.05.2025 23	24,00	22,18	21,24	0,94	0,000	0,000	0,000	3,691	3,681	0,000	0,000
29.05.2025 23	24,00	21,42	20,59	0,83	0,000	0,000	0,000	3,304	3,314	0,000	0,000
30.05.2025 23	24,00	20,57	20,10	0,47	0,000	0,000	0,000	3,783	3,844	0,000	0,000
31.05.2025 23	24,00	52,17	39,44	12,73	16,300	14,670	1,630	5,731	5,619	1,630	0,304
01.06.2025 23	24,00	60,73	47,43	13,30	19,200	18,230	0,970	6,455	6,261	0,970	0,283
02.06.2025 23	24,00	59,14	46,85	12,29	19,300	18,140	1,160	6,547	6,312	1,160	0,272
03.06.2025 23	24,00	58,28	46,38	11,90	19,000	16,340	2,660	5,996	5,853	2,660	0,314
04.06.2025 23	24,00	34,22	28,43	5,79	3,700	3,450	0,250	2,712	2,672	0,250	0,052
05.06.2025 23	24,00	52,19	40,62	11,57	12,850	11,270	1,580	4,517	4,385	1,580	0,217
06.06.2025 23	24,00	59,29	42,23	17,06	11,000	9,420	1,580	4,752	4,660	1,580	0,232
07.06.2025 23	24,00	57,44	39,00	18,44	9,600	7,840	1,760	4,680	4,579	1,760	0,223
08.06.2025 23	24,00	54,88	41,35	13,53	13,300	12,080	1,220	5,241	5,252	1,220	0,239
09.06.2025 23	24,00	59,86	46,17	13,69	16,100	14,850	1,250	5,639	5,486	1,250	0,257
10.06.2025 23	24,00	59,87	46,03	13,84	16,500	14,680	1,820	5,608	5,527	1,820	0,286
11.06.2025 23	24,00	60,05	46,09	13,96	14,900	13,790	1,110	5,476	5,455	1,110	0,240
12.06.2025 23	24,00	55,04	43,26	11,78	15,200	13,690	1,510	5,578	5,466	1,510	0,250
13.06.2025 23	24,00	60,64	47,93	12,71	18,300	16,670	1,630	6,006	5,823	1,630	0,286
14.06.2025 23	24,00	60,56	47,66	12,90	18,500	16,550	1,950	5,976	5,894	1,950	0,303
15.06.2025 23	24,00	59,92	46,81	13,11	17,400	15,220	2,180	5,833	5,700	2,180	0,301
16.06.2025 23	24,00	50,80	39,78	11,02	14,400	12,930	1,470	5,598	5,425	1,470	0,227
17.06.2025 23	24,00	46,39	37,98	8,41	16,850	14,580	2,270	5,802	5,619	2,270	0,220
18.06.2025 23	24,00	50,91	41,64	9,27	19,600	17,270	2,330	6,139	6,088	2,330	0,250
19.06.2025 23	24,00	50,79	41,38	9,41	18,300	16,160	2,140	6,067	5,884	2,140	0,231
20.06.2025 23	24,00	47,16	38,52	8,64	16,550	14,510	2,040	5,741	5,476	2,040	0,215
Среднее	24,00	49,43	39,07	10,36	13,303	11,835	1,468	5,288	5,174	1,468	0,214
Итого	744,00				412,400	366,890	45,510			45,510	6,637

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.05.2025	2423,376	315,621
20.06.2025	2466,049	322,259

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru