

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.06.2025 23	24,00	49,33	41,25	8,08	19,800	17,670	2,130	6,190	6,098	2,130	0,221
22.06.2025 23	24,00	49,70	41,35	8,35	20,000	17,760	2,240	6,149	6,027	2,240	0,233
23.06.2025 23	24,00	49,37	40,66	8,71	18,200	16,640	1,560	6,047	5,914	1,560	0,204
24.06.2025 23	24,00	43,81	36,77	7,04	17,050	14,830	2,220	5,761	5,608	2,220	0,196
25.06.2025 23	24,00	48,45	40,18	8,27	20,300	18,140	2,160	6,210	6,037	2,160	0,229
26.06.2025 23	24,00	42,14	35,25	6,89	15,900	13,860	2,040	4,986	5,078	2,040	0,166
27.06.2025 23	24,00	44,36	38,03	6,33	19,100	16,180	2,920	5,884	5,731	2,920	0,201
28.06.2025 23	24,00	39,92	34,18	5,74	16,800	14,360	2,440	5,496	5,404	2,440	0,167
29.06.2025 23	24,00	44,81	38,37	6,44	20,300	17,700	2,600	6,098	5,986	2,600	0,200
30.06.2025 23	24,00	44,65	38,03	6,62	20,100	17,800	2,300	6,067	5,965	2,300	0,194
01.07.2025 23	24,00	44,19	37,66	6,53	18,900	16,590	2,310	6,078	5,996	2,310	0,185
02.07.2025 23	24,00	39,34	34,01	5,33	16,700	14,130	2,570	5,598	5,466	2,570	0,166
03.07.2025 23	24,00	40,81	35,60	5,21	20,200	17,550	2,650	6,159	5,925	2,650	0,174
04.07.2025 23	24,00	40,57	35,37	5,20	19,900	17,610	2,290	5,965	5,782	2,290	0,164
05.07.2025 23	24,00	45,26	38,43	6,83	19,600	17,700	1,900	6,088	5,996	1,900	0,184
06.07.2025 23	24,00	44,96	38,73	6,23	19,800	17,490	2,310	5,925	5,925	2,310	0,186
07.07.2025 23	24,00	45,09	38,75	6,34	19,700	17,680	2,020	5,986	5,853	2,020	0,179
08.07.2025 23	24,00	46,11	39,60	6,51	20,000	17,700	2,300	5,955	5,894	2,300	0,195
09.07.2025 23	24,00	43,62	37,88	5,74	18,800	16,230	2,570	5,914	5,721	2,570	0,179
10.07.2025 23	24,00	41,70	36,25	5,45	17,000	14,750	2,250	5,608	5,476	2,250	0,165
11.07.2025 23	24,00	46,24	40,13	6,11	20,300	18,020	2,280	5,935	5,792	2,280	0,188
12.07.2025 23	24,00	47,14	40,78	6,36	20,500	17,980	2,520	6,139	5,965	2,520	0,204
13.07.2025 23	24,00	46,84	40,68	6,16	19,600	16,810	2,790	5,945	5,731	2,790	0,204
14.07.2025 23	24,00	43,18	37,59	5,59	17,650	15,240	2,410	5,659	5,455	2,410	0,182
15.07.2025 23	24,00	47,04	40,86	6,18	21,300	18,940	2,360	6,241	6,149	2,360	0,201
16.07.2025 23	24,00	43,78	38,27	5,51	15,750	14,280	1,470	5,037	5,037	1,470	0,135
17.07.2025 23	24,00	41,35	35,80	5,55	18,100	15,300	2,800	5,160	4,976	2,800	0,167
18.07.2025 23	24,00	48,56	40,28	8,28	17,400	14,330	3,070	5,129	5,007	3,070	0,233
19.07.2025 23	24,00	49,11	40,54	8,57	16,400	14,290	2,110	5,252	5,170	2,110	0,201
20.07.2025 23	24,00	47,80	40,00	7,80	16,100	14,090	2,010	5,343	5,160	2,010	0,181
Среднее	24,00	44,97	38,38	6,60	18,708	16,388	2,320	5,800	5,677	2,320	0,189
Итого	720,00				561,250	491,650	69,600			69,600	5,683

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.06.2025	2466,049	322,259
20.07.2025	2533,635	327,941

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru