

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.07.2025 23	24,00	45,75	38,67	7,08	16,000	14,150	1,850	5,384	5,221	1,850	0,164
22.07.2025 23	24,00	46,79	39,19	7,60	16,600	14,270	2,330	5,425	5,252	2,330	0,191
23.07.2025 23	24,00	47,14	39,40	7,74	16,500	14,010	2,490	5,231	5,150	2,490	0,198
24.07.2025 23	24,00	46,18	38,08	8,10	12,900	11,530	1,370	5,088	4,986	1,370	0,144
25.07.2025 23	24,00	35,00	29,67	5,33	4,100	3,510	0,590	3,997	3,946	0,590	0,060
26.07.2025 23	24,00	40,27	32,45	7,82	7,750	5,840	1,910	4,324	4,252	1,910	0,124
27.07.2025 23	24,00	48,67	37,39	11,28	11,400	9,090	2,310	4,507	4,517	2,310	0,189
28.07.2025 23	24,00	48,96	37,81	11,15	10,150	9,360	0,790	4,528	4,497	0,790	0,135
29.07.2025 23	24,00	49,84	38,64	11,20	11,500	9,420	2,080	4,680	4,507	2,080	0,186
30.07.2025 23	24,00	50,93	39,47	11,46	11,800	9,680	2,120	4,589	4,609	2,120	0,194
31.07.2025 23	24,00	50,84	39,16	11,68	11,200	9,640	1,560	4,823	4,660	1,560	0,172
01.08.2025 23	24,00	50,81	38,24	12,57	11,100	9,620	1,480	4,772	4,691	1,480	0,178
02.08.2025 23	24,00	50,89	38,44	12,45	11,300	9,680	1,620	4,813	4,803	1,620	0,183
03.08.2025 23	24,00	50,59	38,24	12,35	11,300	9,380	1,920	4,782	4,752	1,920	0,190
04.08.2025 23	24,00	50,52	39,12	11,40	12,100	9,690	2,410	4,915	4,823	2,410	0,204
05.08.2025 23	24,00	49,92	38,22	11,70	10,650	9,060	1,590	4,772	4,721	1,590	0,169
06.08.2025 23	24,00	50,63	39,80	10,83	12,600	10,340	2,260	4,772	4,670	2,260	0,200
07.08.2025 23	24,00	50,75	39,87	10,88	12,400	10,340	2,060	4,752	4,731	2,060	0,192
08.08.2025 23	24,00	50,76	39,72	11,04	11,900	10,470	1,430	4,793	4,762	1,430	0,170
09.08.2025 23	24,00	50,94	39,74	11,20	12,500	10,220	2,280	4,854	4,813	2,280	0,204
10.08.2025 23	24,00	51,03	39,66	11,37	12,700	10,240	2,460	4,803	4,813	2,460	0,213
11.08.2025 23	24,00	50,95	39,45	11,50	12,600	10,290	2,310	4,833	4,701	2,310	0,209
12.08.2025 23	24,00	50,96	39,39	11,57	12,700	10,290	2,410	4,782	4,742	2,410	0,213
13.08.2025 23	24,00	50,93	39,24	11,69	12,600	10,260	2,340	4,742	4,731	2,340	0,211
14.08.2025 23	24,00	51,05	39,32	11,73	12,600	10,290	2,310	4,833	4,793	2,310	0,211
15.08.2025 23	24,00	51,15	39,32	11,83	13,300	10,300	3,000	4,793	4,762	3,000	0,241
16.08.2025 23	24,00	50,90	39,08	11,82	12,400	10,000	2,400	4,782	4,711	2,400	0,212
17.08.2025 23	24,00	50,94	38,73	12,21	12,400	9,440	2,960	4,752	4,711	2,960	0,232
18.08.2025 23	24,00	51,22	39,02	12,20	12,000	9,750	2,250	4,731	4,660	2,250	0,207
19.08.2025 23	24,00	50,92	38,85	12,07	11,700	9,810	1,890	4,813	4,721	1,890	0,192
20.08.2025 23	24,00	50,37	38,30	12,07	10,700	8,710	1,990	4,262	4,109	1,990	0,185
Среднее	24,00	49,25	38,44	10,80	11,982	9,957	2,025	4,772	4,704	2,025	0,186
Итого	744,00				371,450	308,680	62,770			62,770	5,772

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.07.2025	2533,635	327,941
20.08.2025	2594,266	333,713

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru