

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
22.10.2024 23	24,00	53,07	42,79	10,28	20,800	18,490	2,310	6,169	5,955	2,310	0,284
23.10.2024 23	24,00	37,53	30,58	6,95	6,500	6,190	0,310	2,906	2,825	0,310	0,090
24.10.2024 23	24,00	34,45	27,26	7,19	9,000	8,240	0,760	4,130	4,109	0,760	0,137
25.10.2024 23	24,00	57,05	45,69	11,36	21,200	19,270	1,930	6,485	6,251	1,930	0,302
26.10.2024 23	24,00	56,99	45,60	11,39	20,800	19,190	1,610	6,526	6,445	1,610	0,286
27.10.2024 23	24,00	55,31	44,43	10,88	21,200	18,930	2,270	6,485	6,220	2,270	0,301
28.10.2024 23	24,00	55,31	44,54	10,77	20,900	18,940	1,960	6,618	6,363	1,960	0,286
29.10.2024 23	24,00	53,75	43,50	10,25	20,600	19,010	1,590	6,516	6,404	1,590	0,257
30.10.2024 23	24,00	53,60	43,48	10,12	20,800	18,990	1,810	6,587	6,312	1,810	0,265
31.10.2024 23	24,00	48,62	38,65	9,97	16,800	15,080	1,720	5,945	5,772	1,720	0,208
01.11.2024 23	24,00	47,62	37,84	9,78	15,600	13,650	1,950	5,506	5,354	1,950	0,202
02.11.2024 23	24,00	41,08	33,80	7,28	15,900	13,270	2,630	5,445	5,292	2,630	0,176
03.11.2024 23	24,00	40,64	32,54	8,10	16,000	13,050	2,950	5,272	5,211	2,950	0,200
04.11.2024 23	24,00	50,08	38,60	11,48	15,500	13,190	2,310	5,292	5,272	2,310	0,239
05.11.2024 23	24,00	50,16	38,88	11,28	15,900	13,430	2,470	5,435	5,262	2,470	0,246
06.11.2024 23	24,00	50,54	39,09	11,45	15,600	13,410	2,190	5,374	5,282	2,190	0,237
07.11.2024 23	24,00	50,93	39,49	11,44	15,700	13,560	2,140	5,506	5,435	2,140	0,238
08.11.2024 23	24,00	50,94	39,80	11,14	15,800	13,870	1,930	5,527	5,394	1,930	0,228
09.11.2024 23	24,00	51,02	39,81	11,21	16,100	13,410	2,690	5,415	5,292	2,690	0,255
10.11.2024 23	24,00	48,19	37,81	10,38	13,500	11,900	1,600	5,292	5,180	1,600	0,184
11.11.2024 23	24,00	51,72	42,40	9,32	20,000	18,190	1,810	6,434	6,190	1,810	0,240
12.11.2024 23	24,00	51,73	42,49	9,24	19,900	17,910	1,990	6,424	6,292	1,990	0,243
13.11.2024 23	24,00	51,96	42,77	9,19	19,700	18,080	1,620	6,383	6,210	1,620	0,229
14.11.2024 23	24,00	52,03	42,95	9,08	19,900	18,230	1,670	6,475	6,394	1,670	0,230
15.11.2024 23	24,00	47,46	39,19	8,27	19,900	18,300	1,600	6,455	6,312	1,600	0,212
16.11.2024 23	24,00	51,15	42,27	8,88	20,500	18,210	2,290	6,455	6,261	2,290	0,251
17.11.2024 23	24,00	51,53	42,36	9,17	19,900	17,930	1,970	6,241	6,118	1,970	0,241
18.11.2024 23	24,00	51,55	42,34	9,21	19,900	18,210	1,690	6,434	6,261	1,690	0,232
19.11.2024 23	24,00	51,53	42,49	9,04	20,300	18,200	2,100	6,496	6,302	2,100	0,246
20.11.2024 23	24,00	50,46	41,72	8,74	20,300	18,200	2,100	6,485	6,179	2,100	0,239
Среднее	24,00	49,93	40,17	9,76	17,817	15,884	1,932	5,891	5,738	1,932	0,233
Итого	720,00				534,500	476,530	57,970			57,970	6,982

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.10.2024	1976,072	260,624
20.11.2024	2031,287	267,606

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru