

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
20.01.2025 23	24,00	50,96	42,43	8,53	25,862	21,296	4,566	7,617	7,719	4,566	0,359
21.01.2025 23	24,00	50,00	41,75	8,25	25,310	21,483	3,827	7,699	7,791	3,827	0,323
22.01.2025 23	24,00	49,88	41,68	8,20	25,910	21,294	4,617	7,638	7,729	4,617	0,350
23.01.2025 23	24,00	49,07	41,17	7,90	25,806	21,291	4,516	7,678	7,770	4,516	0,337
24.01.2025 23	24,00	49,48	41,51	7,97	25,035	21,504	3,531	7,638	7,729	3,531	0,303
25.01.2025 23	24,00	49,54	41,58	7,96	26,260	21,177	5,084	7,638	7,729	5,084	0,361
26.01.2025 23	24,00	48,56	40,93	7,63	27,453	20,707	6,746	7,515	7,617	6,746	0,407
27.01.2025 23	24,00	49,26	41,35	7,91	25,819	21,277	4,542	7,638	7,729	4,542	0,339
28.01.2025 23	24,00	50,94	42,57	8,37	25,846	21,270	4,576	7,617	7,709	4,576	0,355
29.01.2025 23	24,00	51,99	43,28	8,71	25,822	21,238	4,585	7,617	7,709	4,585	0,368
30.01.2025 23	24,00	51,31	42,90	8,41	26,033	21,253	4,780	7,617	7,709	4,780	0,365
31.01.2025 23	24,00	49,24	41,33	7,91	22,711	18,922	3,789	7,332	7,444	3,789	0,305
01.02.2025 23	24,00	50,35	42,18	8,17	26,408	21,381	5,027	7,576	7,668	5,027	0,368
02.02.2025 23	24,00	49,22	41,49	7,73	26,295	21,478	4,816	7,536	7,627	4,816	0,345
03.02.2025 23	24,00	49,31	41,42	7,89	25,568	21,183	4,385	7,668	7,760	4,385	0,333
04.02.2025 23	24,00	49,13	41,18	7,95	24,766	21,126	3,640	7,689	7,780	3,640	0,303
05.02.2025 23	24,00	52,24	43,27	8,97	24,873	21,097	3,777	7,607	7,709	3,777	0,341
06.02.2025 23	24,00	50,62	42,02	8,60	25,610	20,957	4,653	7,668	7,770	4,653	0,359
07.02.2025 23	24,00	51,71	42,68	9,03	25,441	21,055	4,386	7,627	7,729	4,386	0,364
08.02.2025 23	24,00	53,29	43,70	9,59	25,967	20,933	5,035	7,658	7,760	5,035	0,407
09.02.2025 23	24,00	54,12	44,25	9,87	25,394	20,808	4,586	7,475	7,587	4,586	0,390
10.02.2025 23	24,00	53,25	43,75	9,50	24,790	21,193	3,597	7,627	7,729	3,597	0,348
11.02.2025 23	24,00	51,20	42,40	8,80	24,710	21,147	3,563	7,678	7,780	3,563	0,325
12.02.2025 23	24,00	51,41	42,59	8,82	25,553	21,292	4,260	7,678	7,770	4,260	0,354
13.02.2025 23	24,00	51,90	42,95	8,95	24,765	21,175	3,589	7,658	7,750	3,589	0,331
14.02.2025 23	24,00	50,36	41,91	8,45	24,867	21,224	3,643	7,689	7,780	3,643	0,318
15.02.2025 23	24,00	49,27	41,05	8,22	25,324	20,949	4,376	7,648	7,740	4,376	0,336
16.02.2025 23	24,00	48,65	40,47	8,18	26,697	20,466	6,231	7,536	7,648	6,231	0,399
17.02.2025 23	24,00	55,91	45,47	10,44	25,226	21,169	4,057	7,668	7,760	4,057	0,397
Среднее	24,00	50,76	42,25	8,51	25,214	20,903	4,441	7,618	7,715	4,441	0,351
Итого	696,00				740,123	611,343	128,780			128,780	10,190

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
20.01.2025	4720,695	405,112
17.02.2025	4845,704	415,303

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru