

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
18.02.2025 23	24,00	55,84	45,44	10,40	25,076	21,190	3,886	7,648	7,750	3,886	0,388
19.02.2025 23	24,00	55,23	45,02	10,21	24,940	21,244	3,696	7,546	7,648	3,696	0,373
20.02.2025 23	24,00	57,15	46,21	10,94	25,588	21,150	4,438	7,607	7,709	4,438	0,427
21.02.2025 23	24,00	57,46	46,20	11,26	25,520	21,157	4,363	7,515	7,617	4,363	0,433
22.02.2025 23	24,00	59,08	47,24	11,84	26,074	21,033	5,041	7,454	7,556	5,041	0,481
23.02.2025 23	24,00	59,14	47,24	11,90	26,539	20,799	5,740	7,362	7,464	5,740	0,512
24.02.2025 23	24,00	59,07	47,40	11,67	25,420	21,250	4,169	7,475	7,576	4,169	0,438
25.02.2025 23	24,00	57,34	46,28	11,06	24,989	21,310	3,679	7,505	7,607	3,679	0,396
26.02.2025 23	24,00	60,59	48,47	12,12	25,636	21,294	4,342	7,444	7,556	4,342	0,464
27.02.2025 23	24,00	58,02	46,84	11,18	25,280	21,181	4,098	7,454	7,566	4,098	0,417
28.02.2025 23	24,00	56,57	45,95	10,62	25,369	21,221	4,147	7,383	7,495	4,147	0,404
01.03.2025 23	24,00	56,52	45,97	10,55	25,386	21,108	4,278	7,413	7,526	4,278	0,406
02.03.2025 23	24,00	53,49	43,93	9,56	26,080	20,671	5,409	7,342	7,464	5,409	0,419
03.03.2025 23	24,00	50,08	41,53	8,55	24,923	20,974	3,949	7,495	7,587	3,949	0,331
04.03.2025 23	24,00	50,25	41,83	8,42	25,412	21,688	3,725	7,689	7,770	3,725	0,325
05.03.2025 23	24,00	51,35	42,79	8,56	26,167	22,073	4,094	7,811	7,872	4,094	0,350
06.03.2025 23	24,00	50,28	42,12	8,16	26,093	22,015	4,079	7,842	7,903	4,079	0,335
07.03.2025 23	24,00	49,69	41,78	7,91	26,403	21,852	4,551	7,842	7,903	4,551	0,345
08.03.2025 23	24,00	50,49	42,36	8,13	26,841	21,729	5,113	7,954	8,015	5,113	0,375
09.03.2025 23	24,00	50,95	42,62	8,33	26,865	21,528	5,337	7,780	7,852	5,337	0,386
10.03.2025 23	24,00	50,99	42,52	8,47	26,705	21,829	4,876	7,944	8,015	4,876	0,375
11.03.2025 23	24,00	50,77	42,38	8,39	26,088	22,035	4,053	8,005	8,056	4,053	0,342
12.03.2025 23	24,00	51,17	42,72	8,45	25,796	22,092	3,704	7,974	8,035	3,704	0,332
13.03.2025 23	24,00	43,83	37,75	6,08	26,390	22,002	4,388	7,933	7,995	4,388	0,286
14.03.2025 23	24,00	48,79	41,16	7,63	27,218	21,890	5,328	7,974	8,035	5,328	0,370
15.03.2025 23	24,00	40,13	29,96	10,17	12,113	9,198	2,915	5,812	7,872	2,915	0,178
16.03.2025 23	24,00	41,38	21,84	19,54	5,303	1,422	3,881	7,882	7,760	3,881	0,159
17.03.2025 23	24,00	49,70	42,21	7,49	26,155	21,868	4,288	8,025	8,086	4,288	0,327
18.03.2025 23	24,00	51,04	43,20	7,84	25,909	21,941	3,968	8,107	8,168	3,968	0,329
19.03.2025 23	24,00	52,17	43,76	8,41	26,066	21,860	4,206	7,933	7,995	4,206	0,354
20.03.2025 23	24,00	53,51	44,48	9,03	25,764	21,735	4,029	8,066	8,127	4,029	0,362
21.03.2025 23	24,00	52,63	43,98	8,65	25,741	21,886	3,855	8,035	8,097	3,855	0,344
Среднее	24,00	52,65	42,91	9,74	24,479	20,320	4,301	7,664	7,802	4,301	0,368
Итого	768,00				793,851	656,225	137,626			137,626	11,762

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
18.02.2025	4845,704	415,303
21.03.2025	4978,785	427,064

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru