

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	60,91	45,74	15,17	59,867	61,588	-1,720	0,835	0,707	0,908	0,934
23.03.2025 23	24,00	60,99	45,81	15,18	59,767	61,289	-1,522	0,829	0,701	0,907	0,930
24.03.2025 23	24,00	61,57	46,56	15,01	60,043	61,566	-1,523	0,841	0,712	0,901	0,923
25.03.2025 23	24,00	61,57	46,78	14,79	60,240	61,758	-1,518	0,847	0,718	0,891	0,913
26.03.2025 23	23,20	60,34	46,34	14,00	58,018	59,592	-1,574	0,833	0,705	0,811	0,833
27.03.2025 23	24,00	61,38	47,18	14,20	60,442	61,945	-1,503	0,829	0,699	0,858	0,880
28.03.2025 23	24,00	37,58	33,23	4,35	19,078	19,499	-0,422	0,746	0,698	0,261	0,267
29.03.2025 23	24,00	20,26	22,86	-2,60	0,000	0,000	0,000	0,672	0,663	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	20,09	22,61	-2,52	0,000	0,000	0,000	0,635	0,626	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	19,12	21,23	-2,11	0,000	0,000	0,000	0,674	0,665	0,000	0,000
01.04.2025 23	24,00	18,34	20,56	-2,22	0,000	0,000	0,000	0,688	0,679	0,000	0,000
02.04.2025 23	24,00	18,67	21,08	-2,41	0,000	0,000	0,000	0,658	0,649	0,000	0,000
03.04.2025 23	24,00	25,32	23,89	1,43	10,131	10,409	-0,278	0,668	0,639	0,172	0,179
04.04.2025 23	24,00	60,60	45,54	15,06	60,074	61,395	-1,320	0,819	0,690	0,903	0,923
05.04.2025 23	24,00	60,75	45,60	15,15	58,201	60,007	-1,806	0,813	0,690	0,881	0,908
06.04.2025 23	24,00	59,99	45,14	14,85	58,125	59,721	-1,596	0,809	0,688	0,863	0,887
07.04.2025 23	24,00	60,40	46,00	14,40	60,077	61,876	-1,798	0,813	0,684	0,866	0,891
08.04.2025 23	24,00	59,88	45,48	14,40	59,505	61,000	-1,495	0,820	0,694	0,856	0,878
09.04.2025 23	24,00	63,76	47,25	16,51	59,088	60,755	-1,668	0,816	0,691	0,975	1,002
10.04.2025 23	24,00	63,41	46,89	16,52	58,509	59,973	-1,464	0,815	0,693	0,967	0,991
11.04.2025 23	24,00	60,88	45,40	15,48	58,294	59,913	-1,618	0,813	0,692	0,902	0,927
12.04.2025 23	24,00	60,16	44,70	15,46	58,219	59,733	-1,514	0,818	0,698	0,900	0,923
13.04.2025 23	24,00	60,81	45,09	15,72	58,297	60,020	-1,723	0,813	0,692	0,917	0,944
14.04.2025 23	24,00	60,53	45,23	15,30	58,306	60,016	-1,710	0,817	0,695	0,892	0,918
15.04.2025 23	24,00	40,39	36,81	3,58	27,355	28,232	-0,877	0,901	0,837	0,392	0,405
16.04.2025 23	24,00	20,18	24,31	-4,13	0,000	0,000	0,000	0,895	0,886	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	16,94	17,93	-0,99	0,000	0,000	0,000	0,481	0,472	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	16,86	17,92	-1,06	0,000	0,000	0,000	0,427	0,418	0,000	0,000
Среднее	23,97	46,13	37,26	8,88	37,916	38,939	-1,023	0,765	0,681	0,572	0,588
Итого	671,20				1061,636	1090,284	-28,648			16,023	16,457

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	588,730	-886,207
20.04.2025	604,753	-914,855

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru