

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.04.2025 23	24,00	53,69	43,96	9,73	24,967	21,587	3,380	7,811	7,923	3,380	0,359
22.04.2025 23	24,00	53,94	44,04	9,90	23,413	19,704	3,710	7,413	7,556	3,710	0,364
23.04.2025 23	24,00	51,88	43,92	7,96	18,898	15,196	3,701	6,802	6,985	3,701	0,356
24.04.2025 23	24,00	52,15	44,12	8,03	18,541	15,000	3,541	6,852	7,026	3,541	0,349
25.04.2025 23	24,00	50,93	43,10	7,83	19,033	15,325	3,708	6,812	7,005	3,708	0,350
26.04.2025 23	24,00	54,87	44,24	10,63	24,091	19,634	4,457	7,362	7,515	4,457	0,407
27.04.2025 23	24,00	53,16	43,01	10,15	23,097	19,054	4,043	7,179	7,342	4,043	0,378
28.04.2025 23	24,00	49,95	41,99	7,96	18,462	14,485	3,977	6,689	6,883	3,977	0,355
29.04.2025 23	24,00	50,47	42,36	8,11	20,119	15,571	4,548	6,893	7,077	4,548	0,389
30.04.2025 23	24,00	52,45	42,49	9,96	24,532	19,837	4,695	7,332	7,485	4,695	0,398
01.05.2025 23	24,00	53,80	43,46	10,34	24,759	19,728	5,031	7,393	7,546	5,031	0,430
02.05.2025 23	24,00	53,10	43,23	9,87	24,244	18,984	5,260	7,189	7,342	5,260	0,431
03.05.2025 23	24,00	51,65	43,47	8,18	19,719	15,883	3,836	6,903	7,077	3,836	0,371
04.05.2025 23	24,00	53,25	43,40	9,85	24,991	19,981	5,010	7,240	7,383	5,010	0,421
05.05.2025 23	24,00	54,03	43,95	10,08	24,297	20,233	4,064	7,301	7,454	4,064	0,384
06.05.2025 23	24,00	55,44	45,13	10,31	23,324	19,624	3,699	7,220	7,373	3,699	0,379
07.05.2025 23	24,00	52,18	44,39	7,79	18,952	15,095	3,858	6,577	6,761	3,858	0,363
08.05.2025 23	24,00	54,58	45,59	8,99	20,243	16,200	4,043	6,842	7,026	4,043	0,404
09.05.2025 23	24,00	54,98	44,98	10,00	24,526	20,597	3,929	7,403	7,546	3,929	0,388
10.05.2025 23	24,00	54,57	44,74	9,83	23,270	19,867	3,404	7,383	7,526	3,404	0,355
11.05.2025 23	24,00	53,07	44,73	8,34	20,153	15,038	5,115	6,618	6,791	5,115	0,434
12.05.2025 23	24,00	53,48	45,07	8,41	20,272	16,298	3,974	6,893	7,077	3,974	0,389
13.05.2025 23	24,00	56,51	45,87	10,64	24,263	20,644	3,620	7,495	7,627	3,620	0,387
14.05.2025 23	24,00	55,36	45,19	10,17	23,703	19,942	3,761	7,281	7,434	3,761	0,378
15.05.2025 23	24,00	52,03	44,26	7,77	18,770	15,372	3,398	6,802	6,985	3,398	0,345
16.05.2025 23	24,00	53,03	44,68	8,35	20,158	16,387	3,771	6,924	7,097	3,771	0,379
17.05.2025 23	24,00	55,03	44,89	10,14	24,747	20,625	4,122	7,434	7,576	4,122	0,398
18.05.2025 23	24,00	56,28	45,77	10,51	24,948	20,511	4,437	7,362	7,505	4,437	0,422
19.05.2025 23	24,00	54,22	44,70	9,52	23,297	19,700	3,598	7,342	7,485	3,598	0,359
20.05.2025 23	24,00	52,34	44,30	8,04	18,730	15,337	3,393	6,832	7,016	3,393	0,346
Среднее	24,00	53,41	44,17	9,25	21,753	17,873	4,036	7,119	7,281	4,036	0,382
Итого	720,00				662,519	541,439	121,081			121,081	11,469

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.04.2025	5110,595	437,945
20.05.2025	5226,999	449,414

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru