

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.08.2025 23	18,10	52,12	41,50	10,62	12,984	9,552	3,432	5,782	5,965	3,432	0,241
22.08.2025 23	24,00	52,06	41,62	10,44	16,943	13,522	3,421	5,965	6,149	3,421	0,278
23.08.2025 23	24,00	51,57	41,45	10,12	18,092	13,703	4,390	6,078	6,271	4,390	0,316
24.08.2025 23	24,00	51,54	41,62	9,92	17,785	13,750	4,035	6,057	6,251	4,035	0,299
25.08.2025 23	24,00	51,52	41,37	10,15	17,656	13,724	3,932	6,118	6,312	3,932	0,297
26.08.2025 23	24,00	51,54	41,31	10,23	17,668	13,648	4,020	6,088	6,281	4,020	0,301
27.08.2025 23	24,00	51,50	41,27	10,23	17,720	13,700	4,021	6,006	6,190	4,021	0,301
28.08.2025 23	24,00	51,50	41,41	10,09	17,676	13,630	4,046	6,037	6,230	4,046	0,300
29.08.2025 23	24,00	51,54	41,52	10,02	17,042	13,582	3,461	6,027	6,210	3,461	0,275
30.08.2025 23	24,00	51,50	41,62	9,88	17,232	13,728	3,504	6,108	6,312	3,504	0,276
31.08.2025 23	24,00	51,69	41,73	9,96	17,796	13,524	4,272	5,955	6,149	4,272	0,307
01.09.2025 23	24,00	51,51	41,72	9,79	16,852	13,733	3,118	6,037	6,241	3,118	0,259
02.09.2025 23	24,00	51,48	41,60	9,88	17,110	13,426	3,685	5,996	6,200	3,685	0,280
03.09.2025 23	24,00	51,42	41,34	10,08	16,979	13,357	3,622	5,976	6,169	3,622	0,280
04.09.2025 23	24,00	51,34	41,13	10,21	16,312	12,958	3,353	5,945	6,149	3,353	0,265
05.09.2025 23	24,00	51,27	39,47	11,80	12,859	9,951	2,908	5,517	5,721	2,908	0,236
06.09.2025 23	24,00	45,46	37,46	8,00	9,919	6,833	3,086	5,343	5,547	3,086	0,218
07.09.2025 23	24,00	58,42	42,36	16,06	13,570	10,242	3,328	5,506	5,710	3,328	0,317
08.09.2025 23	24,00	58,65	42,60	16,05	13,485	10,383	3,101	5,578	5,782	3,101	0,310
09.09.2025 23	24,00	57,92	42,00	15,92	12,777	10,277	2,499	5,639	5,853	2,499	0,276
10.09.2025 23	24,00	57,79	41,93	15,86	13,667	10,311	3,356	5,608	5,812	3,356	0,316
11.09.2025 23	24,00	58,33	42,15	16,18	13,481	10,367	3,114	5,608	5,812	3,114	0,310
12.09.2025 23	24,00	58,47	42,09	16,38	13,461	10,346	3,115	5,598	5,802	3,115	0,313
13.09.2025 23	24,00	58,07	41,68	16,39	12,827	10,301	2,525	5,568	5,772	2,525	0,283
14.09.2025 23	24,00	57,66	41,29	16,37	14,076	9,935	4,141	5,506	5,700	4,141	0,351
15.09.2025 23	24,00	57,68	41,46	16,22	13,426	10,248	3,178	5,619	5,812	3,178	0,310
16.09.2025 23	24,00	58,52	41,91	16,61	13,082	10,298	2,784	5,598	5,802	2,784	0,299
17.09.2025 23	24,00	58,12	41,74	16,38	13,457	10,187	3,270	5,588	5,782	3,270	0,317
18.09.2025 23	24,00	56,10	41,63	14,47	14,638	11,348	3,290	5,761	5,965	3,290	0,308
19.09.2025 23	24,00	55,03	43,63	11,40	19,251	15,848	3,403	6,536	6,730	3,403	0,321
20.09.2025 23	24,00	54,26	44,19	10,07	21,474	17,822	3,652	6,903	7,077	3,652	0,333
Среднее	23,81	54,05	41,61	12,44	15,314	11,972	3,454	5,860	6,057	3,454	0,293
Итого	738,10				481,299	374,233	107,065			107,065	9,090

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.08.2025	5378,801	463,510
20.09.2025	5482,385	472,600

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru