

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.10.2024 23	24,00	53,95	43,90	10,05	25,606	20,451	5,155	7,271	7,362	5,155	0,425
23.10.2024 23	24,00	36,24	29,83	6,41	8,472	7,542	0,930	4,171	4,313	0,930	0,128
24.10.2024 23	24,00	33,45	29,63	3,82	10,591	8,425	2,166	5,139	5,343	2,166	0,162
25.10.2024 23	24,00	57,82	46,84	10,98	25,126	21,511	3,614	7,597	7,678	3,614	0,397
26.10.2024 23	24,00	57,59	46,80	10,79	25,622	21,409	4,213	7,678	7,760	4,213	0,418
27.10.2024 23	24,00	55,93	45,58	10,35	25,978	21,201	4,777	7,617	7,709	4,777	0,426
28.10.2024 23	24,00	56,05	45,65	10,40	24,974	21,396	3,579	7,729	7,801	3,579	0,377
29.10.2024 23	24,00	54,21	44,47	9,74	25,650	21,286	4,364	7,729	7,801	4,364	0,389
30.10.2024 23	24,00	54,23	44,56	9,67	25,349	21,345	4,004	7,678	7,750	4,004	0,374
31.10.2024 23	24,00	49,48	40,11	9,37	21,930	17,995	3,934	7,026	7,138	3,934	0,315
01.11.2024 23	24,00	48,08	38,79	9,29	20,500	16,433	4,067	6,577	6,740	4,067	0,297
02.11.2024 23	24,00	41,75	34,83	6,92	21,548	15,756	5,792	6,536	6,689	5,792	0,289
03.11.2024 23	24,00	41,14	33,91	7,23	20,758	15,788	4,971	6,394	6,547	4,971	0,283
04.11.2024 23	24,00	50,88	40,14	10,74	21,149	15,833	5,316	6,465	6,628	5,316	0,381
05.11.2024 23	24,00	50,93	40,37	10,56	19,916	16,346	3,570	6,506	6,669	3,570	0,313
06.11.2024 23	24,00	51,20	40,43	10,77	20,122	16,169	3,953	6,485	6,649	3,953	0,330
07.11.2024 23	24,00	51,45	40,86	10,59	20,082	16,451	3,631	6,547	6,710	3,631	0,318
08.11.2024 23	21,53	51,44	41,10	10,34	17,966	14,664	3,302	6,587	6,740	3,302	0,283
09.11.2024 23	24,00	51,58	41,22	10,36	20,082	16,369	3,713	6,506	6,669	3,713	0,317
10.11.2024 23	24,00	47,32	40,11	7,21	17,434	13,729	3,705	6,373	6,536	3,705	0,283
11.11.2024 23	24,00	52,29	43,41	8,88	23,808	20,139	3,669	7,464	7,566	3,669	0,327
12.11.2024 23	24,00	52,32	43,49	8,83	24,265	20,641	3,623	7,556	7,658	3,623	0,328
13.11.2024 23	24,00	52,43	43,66	8,77	24,018	20,750	3,268	7,526	7,617	3,268	0,313
14.11.2024 23	24,00	52,49	43,76	8,73	24,689	20,656	4,033	7,627	7,709	4,033	0,344
15.11.2024 23	24,00	47,68	40,36	7,32	24,451	20,742	3,709	7,587	7,678	3,709	0,297
16.11.2024 23	24,00	51,68	43,13	8,55	25,576	20,536	5,040	7,566	7,658	5,040	0,379
17.11.2024 23	24,00	52,03	43,17	8,86	25,011	20,253	4,758	7,424	7,526	4,758	0,372
18.11.2024 23	24,00	52,15	43,34	8,81	24,690	20,601	4,089	7,566	7,668	4,089	0,346
19.11.2024 23	24,00	51,95	43,31	8,64	24,055	20,789	3,265	7,576	7,668	3,265	0,310
20.11.2024 23	24,00	51,01	42,68	8,33	24,159	20,741	3,418	7,536	7,638	3,418	0,308
Среднее	23,92	50,36	41,31	9,04	21,839	18,042	3,921	7,001	7,121	3,921	0,328
Итого	717,53				663,577	545,949	117,629			117,629	9,829

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.10.2024	4349,329	374,272
20.11.2024	4463,236	384,101

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru