

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
20.01.2025 23	24,00	51,19	41,92	9,27	22,600	20,670	1,930	6,577	5,802	1,930	0,264
21.01.2025 23	24,00	50,23	41,29	8,94	22,700	20,720	1,980	6,577	5,925	1,980	0,259
22.01.2025 23	24,00	50,08	41,17	8,91	22,900	20,520	2,380	6,567	5,823	2,380	0,271
23.01.2025 23	24,00	49,25	40,70	8,55	22,800	20,550	2,250	6,587	5,986	2,250	0,257
24.01.2025 23	24,00	49,72	41,13	8,59	22,700	20,660	2,040	6,577	5,823	2,040	0,252
25.01.2025 23	24,00	49,74	41,19	8,55	22,900	20,530	2,370	6,598	5,884	2,370	0,264
26.01.2025 23	24,00	48,61	40,46	8,15	22,800	20,320	2,480	6,455	5,802	2,480	0,253
27.01.2025 23	24,00	49,22	40,59	8,63	22,700	20,630	2,070	6,536	5,853	2,070	0,253
28.01.2025 23	24,00	51,17	42,05	9,12	22,900	20,570	2,330	6,526	5,904	2,330	0,275
29.01.2025 23	24,00	52,16	42,70	9,46	22,600	20,610	1,990	6,618	5,833	1,990	0,271
30.01.2025 23	24,00	51,63	42,44	9,19	22,800	20,580	2,220	6,526	5,812	2,220	0,272
31.01.2025 23	24,00	49,24	40,89	8,35	19,725	18,905	0,820	6,292	5,588	0,820	0,206
01.02.2025 23	24,00	50,58	41,78	8,80	22,500	21,020	1,480	6,496	5,792	1,480	0,238
02.02.2025 23	24,00	49,54	41,19	8,35	23,700	20,690	3,010	6,445	5,782	3,010	0,284
03.02.2025 23	24,00	49,49	41,01	8,48	23,000	20,430	2,570	6,608	5,945	2,570	0,269
04.02.2025 23	24,00	49,31	40,81	8,50	22,200	20,460	1,740	6,608	5,914	1,740	0,236
05.02.2025 23	24,00	52,49	42,79	9,70	22,500	20,290	2,210	6,567	5,812	2,210	0,281
06.02.2025 23	24,00	50,61	41,46	9,15	22,800	20,250	2,550	6,628	5,823	2,550	0,280
07.02.2025 23	24,00	51,63	42,05	9,58	22,400	20,450	1,950	6,598	5,833	1,950	0,270
08.02.2025 23	24,00	53,47	43,02	10,45	22,800	20,210	2,590	6,608	5,863	2,590	0,314
09.02.2025 23	24,00	54,25	43,61	10,64	22,700	20,000	2,700	6,373	5,710	2,700	0,317
10.02.2025 23	24,00	53,59	43,14	10,45	22,700	20,310	2,390	6,567	5,792	2,390	0,305
11.02.2025 23	24,00	51,29	41,87	9,42	22,400	20,380	2,020	6,608	5,925	2,020	0,266
12.02.2025 23	24,00	51,47	41,94	9,53	22,800	20,570	2,230	6,659	5,823	2,230	0,281
13.02.2025 23	24,00	51,98	42,37	9,61	22,800	20,300	2,500	6,587	5,833	2,500	0,291
14.02.2025 23	24,00	50,54	41,37	9,17	22,700	20,370	2,330	6,618	5,904	2,330	0,274
15.02.2025 23	24,00	49,48	40,64	8,84	22,600	20,270	2,330	6,587	5,863	2,330	0,263
16.02.2025 23	24,00	48,77	39,97	8,80	22,400	20,120	2,280	6,404	5,812	2,280	0,259
17.02.2025 23	24,00	56,14	44,89	11,25	22,500	20,540	1,960	6,577	5,863	1,960	0,311
Среднее	24,00	50,93	41,74	9,19	22,608	20,411	2,197	6,551	5,839	2,197	0,270
Итого	696,00				655,625	591,925	63,700			63,700	7,835

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
20.01.2025	2913,770	332,549
17.02.2025	2974,400	340,385

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru