

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
18.02.2025 23	24,00	56,00	44,80	11,20	22,300	20,590	1,710	6,618	5,823	1,710	0,300
19.02.2025 23	24,00	55,38	44,33	11,05	22,600	20,500	2,100	6,567	5,751	2,100	0,311
20.02.2025 23	24,00	57,34	45,52	11,82	22,200	20,650	1,550	6,577	5,792	1,550	0,307
21.02.2025 23	24,00	57,67	45,45	12,22	22,100	20,640	1,460	6,526	5,741	1,460	0,311
22.02.2025 23	24,00	59,23	46,46	12,77	22,300	20,560	1,740	6,394	5,608	1,740	0,337
23.02.2025 23	24,00	59,31	46,42	12,89	22,500	20,390	2,110	6,302	5,568	2,110	0,355
24.02.2025 23	24,00	59,34	46,64	12,70	22,400	20,630	1,770	6,332	5,649	1,770	0,337
25.02.2025 23	24,00	57,77	45,64	12,13	22,200	20,630	1,570	6,485	5,751	1,570	0,311
26.02.2025 23	24,00	60,77	47,66	13,11	22,200	20,810	1,390	6,414	5,700	1,390	0,333
27.02.2025 23	24,00	58,29	46,11	12,18	22,300	20,480	1,820	6,455	5,619	1,820	0,323
28.02.2025 23	24,00	56,93	45,18	11,75	22,300	20,460	1,840	6,322	5,568	1,840	0,314
01.03.2025 23	24,00	56,70	45,32	11,38	22,400	20,330	2,070	6,445	5,710	2,070	0,315
02.03.2025 23	24,00	53,75	43,36	10,39	22,600	19,970	2,630	6,271	5,629	2,630	0,310
03.03.2025 23	24,00	50,27	40,92	9,35	22,600	20,220	2,380	6,496	5,659	2,380	0,278
04.03.2025 23	24,00	50,40	41,26	9,14	23,300	21,000	2,300	6,598	5,935	2,300	0,279
05.03.2025 23	24,00	51,47	42,25	9,22	23,900	21,390	2,510	6,751	6,037	2,510	0,292
06.03.2025 23	24,00	50,32	41,73	8,59	23,400	21,500	1,900	6,740	6,078	1,900	0,253
07.03.2025 23	24,00	49,93	41,45	8,48	23,500	21,400	2,100	6,730	6,067	2,100	0,260
08.03.2025 23	24,00	50,63	41,89	8,74	23,500	21,380	2,120	6,863	6,220	2,120	0,267
09.03.2025 23	24,00	51,16	42,51	8,65	23,200	21,240	1,960	6,700	6,027	1,960	0,256
10.03.2025 23	24,00	50,99	42,58	8,41	23,700	21,430	2,270	6,802	6,139	2,270	0,267
11.03.2025 23	24,00	51,01	42,48	8,53	23,700	21,490	2,210	6,883	6,261	2,210	0,267
12.03.2025 23	24,00	51,35	42,89	8,46	23,300	21,650	1,650	6,903	6,200	1,650	0,246
13.03.2025 23	24,00	43,88	37,91	5,97	23,700	21,670	2,030	6,791	6,128	2,030	0,197
14.03.2025 23	24,00	48,72	41,28	7,44	23,500	21,720	1,780	6,873	6,251	1,780	0,227
15.03.2025 23	24,00	49,10	42,27	6,83	26,900	25,480	1,420	6,802	6,118	1,420	0,223
16.03.2025 23	24,00	50,99	44,34	6,65	29,300	27,230	2,070	6,751	6,078	2,070	0,259
17.03.2025 23	24,00	49,74	42,12	7,62	23,600	21,660	1,940	6,914	6,271	1,940	0,234
18.03.2025 23	24,00	51,19	43,06	8,13	23,100	21,900	1,200	6,954	6,394	1,200	0,223
19.03.2025 23	24,00	52,14	43,49	8,65	23,500	21,730	1,770	6,812	6,067	1,770	0,256
20.03.2025 23	24,00	53,54	44,25	9,29	23,700	21,680	2,020	6,985	6,251	2,020	0,280
21.03.2025 23	24,00	52,78	43,84	8,94	23,500	21,830	1,670	6,903	6,210	1,670	0,258
Среднее	24,00	53,38	43,61	9,77	23,291	21,382	1,908	6,655	5,947	1,908	0,281
Итого	768,00				745,300	684,240	61,060			61,060	8,985

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
18.02.2025	2974,400	340,385
21.03.2025	3031,743	349,370

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru