

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
22.03.2025 23	24,00	51,03	42,44	8,59	23,900	21,320	2,580	6,893	6,190	2,580	0,281
23.03.2025 23	24,00	50,68	42,26	8,42	24,200	22,120	2,080	6,873	6,159	2,080	0,263
24.03.2025 23	24,00	51,26	42,38	8,88	23,400	21,210	2,190	6,965	6,241	2,190	0,272
25.03.2025 23	24,00	51,60	42,75	8,85	23,500	21,240	2,260	6,893	6,251	2,260	0,275
26.03.2025 23	24,00	50,83	42,44	8,39	22,900	21,530	1,370	6,873	6,251	1,370	0,231
27.03.2025 23	24,00	51,61	43,30	8,31	24,000	22,370	1,630	6,975	6,281	1,630	0,247
28.03.2025 23	24,00	52,73	44,31	8,42	23,900	22,470	1,430	6,975	6,363	1,430	0,244
29.03.2025 23	24,00	56,59	46,89	9,70	23,400	21,990	1,410	7,036	6,353	1,410	0,271
30.03.2025 23	24,00	55,16	45,66	9,50	22,900	21,400	1,500	6,934	6,271	1,500	0,271
31.03.2025 23	24,00	52,21	44,10	8,11	22,700	21,610	1,090	7,077	6,455	1,090	0,217
01.04.2025 23	24,00	51,69	43,42	8,27	22,900	21,370	1,530	6,944	6,312	1,530	0,235
02.04.2025 23	24,00	52,81	44,39	8,42	23,000	21,480	1,520	6,965	6,302	1,520	0,241
03.04.2025 23	24,00	50,84	42,81	8,03	23,200	21,430	1,770	6,944	6,424	1,770	0,241
04.04.2025 23	24,00	50,52	42,43	8,09	22,700	21,420	1,280	6,914	6,404	1,280	0,220
05.04.2025 23	24,00	50,08	42,00	8,08	23,000	21,140	1,860	6,903	6,241	1,860	0,239
06.04.2025 23	24,00	49,14	41,30	7,84	23,100	21,010	2,090	6,822	6,271	2,090	0,240
07.04.2025 23	24,00	50,00	41,94	8,06	23,100	21,310	1,790	6,975	6,373	1,790	0,239
08.04.2025 23	24,00	49,73	41,74	7,99	22,900	21,280	1,620	6,954	6,404	1,620	0,230
09.04.2025 23	24,00	51,88	42,97	8,91	23,000	21,360	1,640	6,914	6,241	1,640	0,254
10.04.2025 23	24,00	52,07	43,14	8,93	22,900	21,300	1,600	6,924	6,281	1,600	0,249
11.04.2025 23	24,00	50,03	41,72	8,31	22,800	21,160	1,640	6,852	6,169	1,640	0,235
12.04.2025 23	24,00	49,03	40,80	8,23	23,700	20,930	2,770	6,863	6,200	2,770	0,273
13.04.2025 23	24,00	49,52	41,13	8,39	23,300	20,860	2,440	6,802	6,078	2,440	0,264
14.04.2025 23	24,00	49,56	41,38	8,18	23,200	21,130	2,070	6,893	6,149	2,070	0,249
15.04.2025 23	24,00	54,66	44,52	10,14	22,800	21,610	1,190	6,995	6,404	1,190	0,265
16.04.2025 23	24,00	58,94	47,32	11,62	22,700	21,590	1,110	6,995	6,312	1,110	0,299
17.04.2025 23	24,00	51,11	42,28	8,83	23,500	20,900	2,600	6,730	6,078	2,600	0,294
18.04.2025 23	24,00	51,10	41,98	9,12	23,100	21,340	1,760	6,893	6,159	1,760	0,271
19.04.2025 23	24,00	53,94	44,07	9,87	22,900	21,360	1,540	6,883	6,230	1,540	0,280
20.04.2025 23	24,00	55,39	44,96	10,43	22,700	21,670	1,030	7,077	6,404	1,030	0,270
Среднее	24,00	51,86	43,09	8,76	23,177	21,430	1,746	6,925	6,275	1,746	0,255
Итого	720,00				695,300	642,910	52,390			52,390	7,664

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.03.2025	3031,743	349,370
20.04.2025	3081,001	357,034

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru