

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.04.2025 23	24,00	54,86	43,10	11,76	21,500	20,140	1,360	6,822	6,088	1,360	0,296
22.04.2025 23	24,00	54,19	43,26	10,93	19,300	18,170	1,130	6,281	5,761	1,130	0,250
23.04.2025 23	24,00	54,05	42,11	11,94	15,400	14,380	1,020	5,823	5,262	1,020	0,252
24.04.2025 23	24,00	54,19	42,30	11,89	15,500	14,070	1,430	5,884	5,303	1,430	0,266
25.04.2025 23	24,00	53,08	40,99	12,09	15,900	14,580	1,320	5,782	5,272	1,320	0,262
26.04.2025 23	24,00	55,09	43,32	11,77	20,100	18,170	1,930	6,312	5,721	1,930	0,297
27.04.2025 23	24,00	53,43	41,91	11,52	19,200	17,290	1,910	6,078	5,547	1,910	0,285
28.04.2025 23	24,00	51,57	39,96	11,61	15,400	13,490	1,910	5,608	5,078	1,910	0,273
29.04.2025 23	24,00	51,82	40,50	11,32	16,600	14,835	1,765	5,853	5,292	1,765	0,265
30.04.2025 23	24,00	52,67	41,45	11,22	20,100	18,620	1,480	6,292	5,690	1,480	0,271
01.05.2025 23	24,00	53,94	42,52	11,42	19,900	18,570	1,330	6,414	5,782	1,330	0,269
02.05.2025 23	24,00	53,18	42,21	10,97	18,800	17,800	1,000	6,149	5,557	1,000	0,242
03.05.2025 23	24,00	53,42	41,94	11,48	16,300	15,205	1,095	5,914	5,292	1,095	0,258
04.05.2025 23	24,00	54,20	42,44	11,76	20,300	18,730	1,570	6,179	5,619	1,570	0,288
05.05.2025 23	24,00	54,30	43,10	11,20	20,000	19,010	0,990	6,271	5,710	0,990	0,255
06.05.2025 23	24,00	55,69	44,19	11,50	19,200	18,065	1,135	6,200	5,578	1,135	0,258
07.05.2025 23	24,00	54,29	42,26	12,03	15,300	14,115	1,185	5,517	5,037	1,185	0,246
08.05.2025 23	24,00	56,51	43,99	12,52	16,300	15,625	0,675	5,802	5,231	0,675	0,257
09.05.2025 23	24,00	55,18	44,23	10,95	20,000	19,270	0,730	6,373	5,731	0,730	0,242
10.05.2025 23	24,00	54,90	43,68	11,22	19,400	18,180	1,220	6,343	5,731	1,220	0,261
11.05.2025 23	24,00	54,80	42,98	11,82	15,600	14,215	1,385	5,547	5,048	1,385	0,263
12.05.2025 23	24,00	55,25	43,12	12,13	16,700	15,640	1,060	5,894	5,282	1,060	0,267
13.05.2025 23	24,00	56,78	44,91	11,87	20,000	19,270	0,730	6,434	5,802	0,730	0,262
14.05.2025 23	24,00	55,57	44,20	11,37	19,400	18,260	1,140	6,200	5,649	1,140	0,259
15.05.2025 23	24,00	54,56	42,08	12,48	15,900	14,295	1,605	5,782	5,180	1,605	0,273
16.05.2025 23	24,00	54,93	42,93	12,00	16,800	15,660	1,140	5,874	5,292	1,140	0,269
17.05.2025 23	24,00	55,08	44,03	11,05	20,100	19,320	0,780	6,343	5,812	0,780	0,248
18.05.2025 23	24,00	56,43	44,75	11,68	20,700	19,060	1,640	6,394	5,700	1,640	0,298
19.05.2025 23	24,00	54,96	43,82	11,14	19,300	18,125	1,175	6,271	5,649	1,175	0,256
20.05.2025 23	24,00	54,36	42,63	11,73	15,300	14,495	0,805	5,782	5,252	0,805	0,241
Среднее	24,00	54,44	42,83	11,61	18,143	16,889	1,255	6,081	5,498	1,255	0,264
Итого	720,00				544,300	506,655	37,645			37,645	7,929

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.04.2025	3081,001	357,034
20.05.2025	3115,139	364,963

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Страница 1 из 1