

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.05.2025 23	24,00	54,44	42,63	11,81	15,200	14,040	1,160	6,067	5,476	1,160	0,244
22.05.2025 23	24,00	53,99	42,66	11,33	15,500	14,010	1,490	5,700	5,109	1,490	0,264
23.05.2025 23	24,00	53,31	42,07	11,24	15,000	13,875	1,125	5,619	5,078	1,125	0,224
24.05.2025 23	24,00	53,98	42,61	11,37	16,025	15,160	0,865	5,741	5,272	0,865	0,240
25.05.2025 23	24,00	59,86	47,29	12,57	20,100	18,420	1,680	6,179	5,578	1,680	0,307
26.05.2025 23	24,00	26,15	28,76	-2,61	3,400	4,175	-0,775	4,364	3,967	-0,775	-0,008
27.05.2025 23	24,00	21,68	25,71	-4,03	0,000	0,345	-0,345	3,936	3,487	-0,345	-0,005
28.05.2025 23	24,00	20,91	23,17	-2,26	0,000	0,000	0,000	3,793	3,416	0,000	0,000
29.05.2025 23	24,00	19,97	21,74	-1,77	0,000	0,155	-0,155	3,416	2,957	-0,155	-0,002
30.05.2025 23	24,00	19,89	21,28	-1,39	0,000	0,110	-0,110	3,946	3,396	-0,110	-0,001
31.05.2025 23	24,00	51,94	41,65	10,29	16,200	15,205	0,995	5,843	5,364	0,995	0,255
01.06.2025 23	24,00	61,61	48,44	13,17	20,200	19,140	1,060	6,465	5,782	1,060	0,299
02.06.2025 23	24,00	60,30	47,93	12,37	20,200	19,120	1,080	6,557	5,894	1,080	0,284
03.06.2025 23	24,00	59,41	47,05	12,36	19,100	17,800	1,300	6,139	5,517	1,300	0,279
04.06.2025 23	24,00	36,39	29,83	6,56	3,900	3,470	0,430	2,712	2,539	0,430	0,063
05.06.2025 23	24,00	52,28	37,76	14,52	2,250	9,015	-6,765	4,599	4,018	-6,765	-0,155
06.06.2025 23	24,00	60,93	44,78	16,15	0,950	10,820	-9,870	4,793	4,385	-9,870	-0,325
07.06.2025 23	24,00	59,55	43,10	16,45	0,000	9,020	-9,020	4,752	4,211	-9,020	-0,298
08.06.2025 23	24,00	55,51	43,54	11,97	12,600	11,205	1,395	5,292	4,925	1,395	0,223
09.06.2025 23	24,00	60,87	48,34	12,53	15,900	14,340	1,560	5,670	5,129	1,560	0,250
10.06.2025 23	24,00	60,99	48,45	12,54	15,500	14,340	1,160	5,710	5,211	1,160	0,232
11.06.2025 23	24,00	61,42	48,86	12,56	15,000	13,745	1,255	5,629	5,058	1,255	0,232
12.06.2025 23	24,00	55,97	45,69	10,28	13,425	12,770	0,655	5,608	5,211	0,655	0,188
13.06.2025 23	24,00	61,67	50,13	11,54	17,000	15,990	1,010	6,057	5,557	1,010	0,229
14.06.2025 23	24,00	61,51	49,78	11,73	17,000	15,900	1,100	6,057	5,517	1,100	0,236
15.06.2025 23	24,00	61,15	49,29	11,86	16,100	15,135	0,965	5,863	5,425	0,965	0,224
16.06.2025 23	24,00	52,56	43,19	9,37	13,000	12,380	0,620	5,710	5,119	0,620	0,166
17.06.2025 23	24,00	47,70	39,16	8,54	16,400	14,370	2,030	5,792	5,303	2,030	0,218
18.06.2025 23	24,00	51,80	42,11	9,69	19,800	18,090	1,710	6,220	5,629	1,710	0,241
19.06.2025 23	24,00	51,56	42,25	9,31	18,500	17,465	1,035	6,179	5,537	1,035	0,203
20.06.2025 23	24,00	48,08	39,52	8,56	16,500	14,740	1,760	5,843	5,241	1,760	0,215
Среднее	24,00	50,24	40,93	9,31	12,089	12,076	0,013	5,363	4,849	0,013	0,146
Итого	744,00				374,750	374,350	0,400			0,400	4,521

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.05.2025	3115,139	364,963
20.06.2025	3113,373	369,484

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru