

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
21.08.2025 23	24,00	52,45	40,72	11,73	14,100	11,730	2,370	4,375	4,018	2,370	0,233
22.08.2025 23	24,00	52,39	40,58	11,81	13,900	12,050	1,850	4,925	4,579	1,850	0,216
23.08.2025 23	24,00	51,86	40,56	11,30	14,800	12,220	2,580	5,058	4,670	2,580	0,241
24.08.2025 23	24,00	51,86	40,78	11,08	14,300	12,380	1,920	4,986	4,680	1,920	0,213
25.08.2025 23	24,00	51,83	40,43	11,40	14,500	12,260	2,240	5,109	4,640	2,240	0,228
26.08.2025 23	24,00	51,85	40,26	11,59	14,500	12,160	2,340	5,017	4,548	2,340	0,234
27.08.2025 23	24,00	51,80	40,17	11,63	14,300	12,210	2,090	4,966	4,558	2,090	0,225
28.08.2025 23	24,00	51,80	40,42	11,38	14,700	12,150	2,550	5,007	4,630	2,550	0,240
29.08.2025 23	24,00	51,92	40,60	11,32	14,500	12,290	2,210	5,017	4,660	2,210	0,227
30.08.2025 23	24,00	51,85	40,77	11,08	14,400	12,320	2,080	5,007	4,721	2,080	0,219
31.08.2025 23	24,00	51,98	40,90	11,08	14,400	12,240	2,160	4,946	4,589	2,160	0,222
01.09.2025 23	24,00	51,89	40,88	11,01	14,400	12,330	2,070	4,966	4,630	2,070	0,218
02.09.2025 23	24,00	51,82	40,76	11,06	14,300	12,080	2,220	4,895	4,599	2,220	0,222
03.09.2025 23	24,00	51,76	40,41	11,35	14,000	11,960	2,040	4,854	4,568	2,040	0,216
04.09.2025 23	24,00	51,76	40,22	11,54	13,300	11,520	1,780	4,946	4,517	1,780	0,201
05.09.2025 23	24,00	52,05	37,87	14,18	7,638	7,995	-0,357	4,548	3,997	-0,357	0,101
06.09.2025 23	24,00	47,21	35,45	11,76	6,800	5,577	1,223	4,375	3,936	1,223	0,147
07.09.2025 23	24,00	59,02	40,30	18,72	8,137	8,400	-0,263	4,548	4,038	-0,263	0,138
08.09.2025 23	24,00	59,14	40,31	18,83	10,300	8,530	1,770	4,568	4,201	1,770	0,241
09.09.2025 23	24,00	58,61	39,80	18,81	9,500	8,270	1,230	4,691	4,130	1,230	0,209
10.09.2025 23	24,00	58,37	39,80	18,57	10,300	8,530	1,770	4,670	4,262	1,770	0,238
11.09.2025 23	24,00	58,86	39,96	18,90	10,700	8,520	2,180	4,630	4,242	2,180	0,261
12.09.2025 23	24,00	58,99	39,91	19,08	9,800	8,530	1,270	4,609	4,232	1,270	0,219
13.09.2025 23	24,00	58,69	39,48	19,21	10,200	8,430	1,770	4,517	4,048	1,770	0,241
14.09.2025 23	24,00	58,21	39,22	18,99	10,300	8,150	2,150	4,517	4,028	2,150	0,252
15.09.2025 23	24,00	58,12	39,21	18,91	9,600	8,390	1,210	4,670	4,222	1,210	0,212
16.09.2025 23	24,00	59,16	39,75	19,41	10,300	8,490	1,810	4,609	4,099	1,810	0,247
17.09.2025 23	24,00	58,73	39,51	19,22	9,600	8,440	1,160	4,619	4,109	1,160	0,213
18.09.2025 23	24,00	56,73	39,85	16,88	10,238	9,850	0,388	4,762	4,364	0,388	0,180
19.09.2025 23	24,00	55,36	42,75	12,61	16,700	14,630	2,070	5,496	4,986	2,070	0,267
20.09.2025 23	24,00	54,50	43,37	11,13	18,600	16,830	1,770	5,884	5,303	1,770	0,259
Среднее	24,00	54,53	40,16	14,37	12,358	10,628	1,731	4,832	4,413	1,731	0,219
Итого	744,00				383,112	329,462	53,650			53,650	6,778

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
21.08.2025	3150,601	373,344
20.09.2025	3201,528	380,122

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru