

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
22.10.2024 23	24,00	54,12	43,47	10,65	23,900	20,330	3,570	6,200	5,557	3,570	0,366
23.10.2024 23	24,00	41,13	30,66	10,47	7,600	7,420	0,180	3,029	2,825	0,180	0,096
24.10.2024 23	24,00	34,60	29,78	4,82	10,800	8,370	2,430	4,130	3,600	2,430	0,201
25.10.2024 23	24,00	58,06	46,48	11,58	23,700	21,550	2,150	6,587	5,812	2,150	0,343
26.10.2024 23	24,00	58,01	46,49	11,52	23,900	21,280	2,620	6,679	5,945	2,620	0,360
27.10.2024 23	24,00	56,31	45,23	11,08	23,800	21,030	2,770	6,547	5,823	2,770	0,351
28.10.2024 23	24,00	56,40	45,32	11,08	23,500	21,090	2,410	6,700	5,894	2,410	0,336
29.10.2024 23	24,00	54,62	44,19	10,43	23,500	21,090	2,410	6,659	5,894	2,410	0,318
30.10.2024 23	24,00	54,56	44,29	10,27	23,900	21,040	2,860	6,618	5,874	2,860	0,335
31.10.2024 23	24,00	49,80	39,51	10,29	18,625	17,330	1,295	6,016	5,354	1,295	0,221
01.11.2024 23	24,00	48,56	38,70	9,86	18,900	15,690	3,210	5,598	4,946	3,210	0,269
02.11.2024 23	24,00	41,94	34,72	7,22	18,900	15,160	3,740	5,517	4,864	3,740	0,226
03.11.2024 23	24,00	41,22	33,26	7,96	17,700	15,440	2,260	5,394	4,752	2,260	0,198
04.11.2024 23	24,00	51,18	39,68	11,50	18,500	15,260	3,240	5,445	4,833	3,240	0,302
05.11.2024 23	24,00	51,18	39,83	11,35	18,700	15,540	3,160	5,527	4,844	3,160	0,301
06.11.2024 23	24,00	51,49	40,01	11,48	18,200	15,590	2,610	5,506	4,803	2,610	0,281
07.11.2024 23	24,00	51,77	40,41	11,36	18,400	15,490	2,910	5,598	4,864	2,910	0,291
08.11.2024 23	24,00	51,81	40,73	11,08	18,700	16,000	2,700	5,404	4,752	2,700	0,284
09.11.2024 23	24,00	51,86	40,66	11,20	18,700	15,620	3,080	5,527	4,864	3,080	0,297
10.11.2024 23	24,00	48,35	39,48	8,87	15,800	13,680	2,120	5,313	4,701	2,120	0,228
11.11.2024 23	24,00	52,45	42,96	9,49	23,300	20,320	2,980	6,445	5,731	2,980	0,312
12.11.2024 23	24,00	52,47	42,95	9,52	23,100	20,170	2,930	6,475	5,761	2,930	0,310
13.11.2024 23	24,00	52,64	43,21	9,43	22,800	20,330	2,470	6,455	5,761	2,470	0,290
14.11.2024 23	24,00	52,69	43,27	9,42	22,900	20,290	2,610	6,618	5,843	2,610	0,296
15.11.2024 23	24,00	47,94	39,97	7,97	22,700	20,090	2,610	6,547	5,874	2,610	0,262
16.11.2024 23	24,00	51,82	42,50	9,32	22,600	19,290	3,310	6,455	5,833	3,310	0,312
17.11.2024 23	24,00	52,25	42,64	9,61	22,700	19,710	2,990	6,332	5,721	2,990	0,309
18.11.2024 23	24,00	52,30	42,79	9,51	23,000	20,240	2,760	6,506	5,772	2,760	0,303
19.11.2024 23	24,00	52,16	42,83	9,33	23,000	20,280	2,720	6,506	5,823	2,720	0,297
20.11.2024 23	24,00	51,11	42,14	8,97	23,400	20,170	3,230	6,475	5,772	3,230	0,307
Среднее	24,00	50,83	40,94	9,89	20,508	17,830	2,678	5,960	5,290	2,678	0,287
Итого	720,00				615,225	534,890	80,335			80,335	8,603

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.10.2024	2650,246	305,300
20.11.2024	2727,219	313,903

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru