

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Дельфин"

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 38 блок 1

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1207385

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2025 23	24,00	51,96	45,14	6,82	30,388	26,464	3,923	11,971	3,569	3,923	0,340
23.03.2025 23	24,00	51,68	44,89	6,79	31,271	26,175	5,096	11,778	3,569	5,096	0,383
24.03.2025 23	24,00	52,29	45,36	6,93	30,149	26,479	3,670	11,951	3,569	3,670	0,334
25.03.2025 23	24,00	52,60	45,64	6,96	30,088	26,541	3,547	11,971	3,569	3,547	0,331
26.03.2025 23	24,00	51,76	45,16	6,60	29,970	26,624	3,346	11,971	3,569	3,346	0,313
27.03.2025 23	24,00	52,61	45,89	6,72	30,214	26,770	3,444	12,033	3,569	3,444	0,323
28.03.2025 23	24,00	53,81	46,94	6,87	30,581	26,793	3,789	12,053	3,569	3,789	0,346
29.03.2025 23	24,00	58,09	50,24	7,85	30,294	26,833	3,461	12,053	3,569	3,461	0,371
30.03.2025 23	24,00	56,40	48,83	7,57	30,574	26,570	4,004	11,920	3,569	4,004	0,392
31.03.2025 23	24,00	53,03	46,48	6,55	30,455	26,782	3,674	12,124	3,569	3,674	0,332
01.04.2025 23	24,00	52,66	46,04	6,62	29,989	26,613	3,376	12,033	3,569	3,376	0,318
02.04.2025 23	24,00	54,00	47,18	6,82	30,212	26,761	3,452	12,033	3,569	3,452	0,331
03.04.2025 23	24,00	51,75	45,40	6,35	30,076	26,722	3,354	12,043	3,569	3,354	0,309
04.04.2025 23	24,00	51,46	45,02	6,44	30,327	26,458	3,869	12,043	3,569	3,869	0,328
05.04.2025 23	24,00	50,97	44,53	6,44	30,408	26,157	4,251	11,890	3,569	4,251	0,339
06.04.2025 23	24,00	50,03	43,76	6,27	30,902	25,916	4,986	11,768	3,569	4,986	0,357
07.04.2025 23	24,00	51,09	44,67	6,42	30,124	26,522	3,603	12,022	3,569	3,603	0,317
08.04.2025 23	24,00	50,56	44,15	6,41	30,262	26,337	3,925	12,073	3,569	3,925	0,326
09.04.2025 23	24,00	53,15	45,87	7,28	30,802	26,375	4,427	11,971	3,569	4,427	0,379
10.04.2025 23	24,00	52,97	45,77	7,20	30,240	26,467	3,772	11,941	3,569	3,772	0,346
11.04.2025 23	24,00	50,93	44,15	6,78	31,249	25,944	5,306	11,829	3,569	5,306	0,383
12.04.2025 23	24,00	49,99	43,29	6,70	30,304	26,042	4,262	11,859	3,569	4,262	0,341
13.04.2025 23	24,00	50,48	43,65	6,83	30,966	25,687	5,279	11,686	3,569	5,279	0,381
14.04.2025 23	24,00	50,61	43,90	6,71	30,310	26,166	4,145	11,819	3,569	4,145	0,339
15.04.2025 23	24,00	56,15	47,93	8,22	29,942	26,876	3,066	12,104	3,569	3,066	0,360
16.04.2025 23	24,00	60,30	50,97	9,33	30,476	26,840	3,636	12,104	3,569	3,636	0,439
17.04.2025 23	24,00	52,03	44,92	7,11	30,671	25,960	4,710	11,666	3,569	4,710	0,394
18.04.2025 23	24,00	52,10	44,82	7,28	29,670	26,580	3,089	11,951	3,569	3,089	0,335
19.04.2025 23	24,00	55,18	47,11	8,07	29,892	26,556	3,336	11,931	3,569	3,336	0,370
20.04.2025 23	24,00	56,74	48,35	8,39	30,053	26,875	3,178	12,175	3,569	3,178	0,381
Среднее	24,00	52,91	45,87	7,04	29,968	26,195	3,899	11,959	3,569	3,899	0,351
Итого	720,00				910,858	793,884	116,974			116,974	10,538

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2025	4316,902	411,021
20.04.2025	4430,103	421,559

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru