

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Дельфин"

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 38 блок 1

Номер прибора: 1207385

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	60,45	44,54	15,91	62,612	64,790	-2,178	0,000	0,746	0,985	1,031
23.03.2025 23	24,00	60,52	44,62	15,90	62,413	64,689	-2,276	0,000	0,740	0,981	1,028
24.03.2025 23	24,00	61,09	44,95	16,14	62,787	64,878	-2,091	0,000	0,752	1,002	1,046
25.03.2025 23	24,00	61,10	45,23	15,87	62,984	65,267	-2,283	0,000	0,758	0,988	1,035
26.03.2025 23	24,00	59,89	44,94	14,95	62,925	65,175	-2,251	0,000	0,744	0,930	0,975
27.03.2025 23	24,00	60,90	45,84	15,06	63,972	66,239	-2,267	0,000	0,739	0,953	0,998
28.03.2025 23	24,00	60,94	47,73	13,21	76,643	79,334	-2,691	0,000	0,730	0,991	1,039
29.03.2025 23	24,00	47,07	39,80	7,27	39,642	40,908	-1,266	0,000	0,557	0,516	0,540
30.03.2025 23	24,00	30,98	27,28	3,70	14,898	15,329	-0,431	0,000	0,434	0,258	0,267
31.03.2025 23	24,00	58,58	44,77	13,81	65,134	67,354	-2,220	0,000	0,684	0,869	0,909
01.04.2025 23	24,00	60,27	44,75	15,52	57,604	59,434	-1,830	0,000	0,700	0,885	0,923
02.04.2025 23	24,00	59,62	46,38	13,24	70,101	72,544	-2,443	0,000	0,668	0,910	0,952
03.04.2025 23	24,00	58,34	44,29	14,05	60,220	62,218	-1,999	0,000	0,697	0,830	0,868
04.04.2025 23	24,00	59,84	42,94	16,90	50,145	51,747	-1,601	0,000	0,718	0,837	0,872
05.04.2025 23	24,00	59,90	42,45	17,45	48,865	50,468	-1,602	0,000	0,716	0,842	0,879
06.04.2025 23	24,00	59,30	41,84	17,46	47,306	48,794	-1,488	0,000	0,715	0,817	0,851
07.04.2025 23	24,00	59,77	42,53	17,24	48,179	49,772	-1,593	0,000	0,715	0,823	0,859
08.04.2025 23	24,00	59,19	42,06	17,13	48,587	50,179	-1,591	0,000	0,723	0,824	0,860
09.04.2025 23	24,00	62,93	43,03	19,90	48,394	50,060	-1,666	0,000	0,720	0,954	0,996
10.04.2025 23	24,00	62,62	42,66	19,96	47,812	49,571	-1,759	0,000	0,720	0,946	0,989
11.04.2025 23	24,00	60,14	41,57	18,57	47,679	49,296	-1,617	0,000	0,719	0,877	0,915
12.04.2025 23	24,00	59,40	40,89	18,51	47,206	48,912	-1,706	0,000	0,725	0,865	0,905
13.04.2025 23	24,00	60,05	41,05	19,00	47,387	49,008	-1,622	0,000	0,720	0,892	0,931
14.04.2025 23	24,00	59,78	41,26	18,52	47,393	49,103	-1,710	0,000	0,724	0,869	0,909
15.04.2025 23	24,00	42,39	33,12	9,27	22,533	23,314	-0,781	0,000	0,545	0,387	0,405
16.04.2025 23	24,00	20,53	21,56	-1,03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,377	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	19,42	20,34	-0,92	0,000	0,000	0,000	0,000	0,377	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	18,87	19,74	-0,87	0,000	0,000	0,000	0,000	0,377	0,000	0,000
Среднее	24,00	53,71	40,08	13,63	46,908	48,514	-1,606	0,000	0,662	0,751	0,785
Итого	672,00				1313,421	1358,385	-44,965			21,029	21,982

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	631,845	-1180,126
20.04.2025	652,874	-1225,090

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru