

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: ТСЖ "Дельфин"

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 38 блок 1

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1207385

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.08.2025 23	24,00	53,72	43,52	10,20	15,992	11,814	4,178	5,894	3,569	4,178	0,295
22.08.2025 23	24,00	53,73	42,57	11,16	16,254	12,572	3,683	5,894	3,569	3,683	0,294
23.08.2025 23	24,00	53,06	42,53	10,53	16,543	13,201	3,342	6,006	3,569	3,342	0,278
24.08.2025 23	24,00	53,07	42,60	10,47	17,069	13,090	3,979	5,976	3,569	3,979	0,303
25.08.2025 23	24,00	53,06	42,30	10,76	17,057	13,002	4,055	6,047	3,569	4,055	0,308
26.08.2025 23	24,00	53,11	42,30	10,81	16,660	12,966	3,694	6,006	3,569	3,694	0,293
27.08.2025 23	24,00	53,07	42,26	10,81	16,480	12,996	3,484	5,935	3,569	3,484	0,285
28.08.2025 23	24,00	53,02	42,43	10,59	16,630	12,984	3,646	5,955	3,569	3,646	0,289
29.08.2025 23	24,00	53,12	42,61	10,51	16,756	13,066	3,690	5,945	3,569	3,690	0,291
30.08.2025 23	24,00	53,09	42,74	10,35	16,636	13,135	3,500	6,037	3,569	3,500	0,281
31.08.2025 23	24,00	53,21	42,80	10,41	16,792	12,979	3,812	5,884	3,569	3,812	0,294
01.09.2025 23	24,00	53,08	42,76	10,32	16,390	13,125	3,265	5,965	3,569	3,265	0,271
02.09.2025 23	24,00	52,99	42,56	10,43	15,887	12,838	3,049	5,925	3,569	3,049	0,260
03.09.2025 23	24,00	52,99	42,28	10,71	16,011	12,565	3,447	5,904	3,569	3,447	0,277
04.09.2025 23	24,00	52,98	41,93	11,05	15,549	11,943	3,606	5,874	3,569	3,606	0,278
05.09.2025 23	23,05	53,61	38,29	15,32	10,264	7,021	3,242	5,455	3,569	3,242	0,244
06.09.2025 23	17,35	53,94	36,75	17,19	8,070	4,387	3,683	5,170	3,569	3,683	0,243
07.09.2025 23	24,00	61,15	40,85	20,30	11,008	7,340	3,668	5,435	3,569	3,668	0,326
08.09.2025 23	24,00	61,48	41,33	20,15	10,551	7,804	2,747	5,506	3,569	2,747	0,290
09.09.2025 23	24,00	60,75	40,15	20,60	10,287	7,123	3,164	5,568	3,569	3,164	0,297
10.09.2025 23	24,00	60,52	40,54	19,98	10,615	7,594	3,021	5,527	3,569	3,021	0,295
11.09.2025 23	24,00	61,22	40,81	20,41	11,173	7,531	3,642	5,527	3,569	3,642	0,330
12.09.2025 23	24,00	61,37	40,72	20,65	10,901	7,674	3,227	5,517	3,569	3,227	0,315
13.09.2025 23	24,00	61,04	39,98	21,06	10,827	7,365	3,462	5,496	3,569	3,462	0,322
14.09.2025 23	24,00	60,39	39,38	21,01	11,031	6,833	4,197	5,435	3,569	4,197	0,343
15.09.2025 23	24,00	60,49	40,02	20,47	10,388	7,502	2,886	5,537	3,569	2,886	0,291
16.09.2025 23	24,00	61,48	40,51	20,97	10,316	7,663	2,653	5,527	3,569	2,653	0,288
17.09.2025 23	24,00	60,88	40,09	20,79	10,133	7,468	2,665	5,506	3,569	2,665	0,282
18.09.2025 23	24,00	58,54	41,85	16,69	12,352	9,128	3,224	5,680	3,569	3,224	0,296
19.09.2025 23	24,00	56,98	46,16	10,82	19,248	15,844	3,404	6,455	3,569	3,404	0,316
20.09.2025 23	24,00	55,87	46,22	9,65	23,130	19,373	3,757	6,812	3,569	3,757	0,351
Среднее	23,75	56,36	41,67	14,68	13,892	10,551	3,454	5,787	3,569	3,454	0,294
Итого	736,40				436,999	329,925	107,073			107,073	9,126

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.08.2025	4693,164	447,088
20.09.2025	4796,740	456,213

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru