

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Дельфин"

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 38 блок 2

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1207040

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2025 23	24,00	52,14	46,32	5,82	32,518	27,669	4,849	8,035	7,729	4,849	0,354
23.03.2025 23	24,00	51,85	46,06	5,79	32,377	27,670	4,707	7,913	7,607	4,707	0,346
24.03.2025 23	24,00	52,47	46,51	5,96	31,925	27,767	4,158	8,025	7,719	4,158	0,333
25.03.2025 23	24,00	52,77	46,81	5,96	32,102	27,777	4,325	8,035	7,729	4,325	0,341
26.03.2025 23	24,00	51,93	46,26	5,67	32,801	27,757	5,044	8,035	7,729	5,044	0,361
27.03.2025 23	24,00	52,77	46,98	5,79	31,687	28,062	3,625	8,076	7,760	3,625	0,311
28.03.2025 23	24,00	53,96	47,94	6,02	31,503	28,173	3,330	8,086	7,780	3,330	0,309
29.03.2025 23	24,00	58,23	51,19	7,04	31,236	28,123	3,113	8,086	7,780	3,113	0,340
30.03.2025 23	24,00	56,54	49,80	6,74	31,668	27,908	3,760	7,995	7,689	3,760	0,360
31.03.2025 23	24,00	53,16	47,32	5,84	31,808	28,131	3,676	8,137	7,821	3,676	0,318
01.04.2025 23	24,00	52,79	46,80	5,99	31,500	27,910	3,589	8,066	7,760	3,589	0,314
02.04.2025 23	24,00	54,12	47,87	6,25	31,893	27,997	3,896	8,066	7,760	3,896	0,343
03.04.2025 23	24,00	51,87	46,02	5,85	31,707	27,986	3,721	8,076	7,770	3,721	0,317
04.04.2025 23	24,00	51,61	45,86	5,75	31,613	27,854	3,759	8,076	7,770	3,759	0,310
05.04.2025 23	24,00	51,13	45,45	5,68	32,992	27,423	5,569	7,974	7,668	5,569	0,375
06.04.2025 23	24,00	50,18	44,75	5,43	32,667	27,372	5,295	7,893	7,607	5,295	0,354
07.04.2025 23	24,00	51,25	45,68	5,57	32,202	27,727	4,474	8,066	7,750	4,474	0,334
08.04.2025 23	24,00	50,73	45,26	5,47	32,041	27,657	4,383	8,097	7,791	4,383	0,325
09.04.2025 23	24,00	53,32	47,17	6,15	31,512	27,900	3,612	8,035	7,729	3,612	0,321
10.04.2025 23	24,00	53,16	47,10	6,06	32,589	27,664	4,925	8,015	7,709	4,925	0,367
11.04.2025 23	24,00	51,09	45,44	5,65	31,957	27,563	4,394	7,944	7,648	4,394	0,326
12.04.2025 23	24,00	50,18	44,57	5,61	31,988	27,408	4,580	7,964	7,658	4,580	0,329
13.04.2025 23	24,00	50,65	44,95	5,70	32,586	27,216	5,369	7,842	7,546	5,369	0,363
14.04.2025 23	24,00	50,78	45,15	5,63	32,436	27,482	4,954	7,923	7,627	4,954	0,347
15.04.2025 23	24,00	56,32	49,25	7,07	31,622	28,055	3,567	8,107	7,801	3,567	0,356
16.04.2025 23	24,00	60,47	52,48	7,99	31,291	28,075	3,216	8,117	7,801	3,216	0,383
17.04.2025 23	24,00	52,16	46,20	5,96	32,419	27,235	5,183	7,831	7,546	5,183	0,389
18.04.2025 23	24,00	52,24	45,98	6,26	31,749	27,681	4,068	8,015	7,709	4,068	0,352
19.04.2025 23	24,00	55,32	48,32	7,00	31,707	27,673	4,034	8,005	7,699	4,034	0,381
20.04.2025 23	24,00	56,89	49,61	7,28	31,943	27,965	3,978	8,158	7,852	3,978	0,392
Среднее	24,00	53,07	46,97	6,10	31,579	27,474	4,238	8,023	7,718	4,238	0,345
Итого	720,00				960,036	832,883	127,153			127,153	10,351

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2025	4475,818	403,289
20.04.2025	4598,966	413,639

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru