

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: ТСЖ "Дельфин"

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 38 блок 2

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1207040

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.04.2025 23	24,00	55,38	47,87	7,51	29,296	26,202	3,094	7,811	7,546	3,094	0,341
22.04.2025 23	24,00	55,83	47,94	7,89	27,555	23,849	3,706	7,434	7,209	3,706	0,363
23.04.2025 23	24,00	54,73	48,37	6,36	21,884	18,357	3,528	6,822	6,669	3,528	0,351
24.04.2025 23	24,00	54,87	48,49	6,38	22,101	18,027	4,074	6,873	6,710	4,074	0,379
25.04.2025 23	24,00	53,74	47,79	5,95	22,001	18,428	3,573	6,842	6,689	3,573	0,345
26.04.2025 23	24,00	56,77	48,40	8,37	27,472	23,618	3,854	7,383	7,158	3,854	0,377
27.04.2025 23	24,00	55,25	46,93	8,32	27,207	22,749	4,458	7,199	6,995	4,458	0,400
28.04.2025 23	24,00	52,92	46,43	6,49	21,841	17,409	4,432	6,710	6,577	4,432	0,379
29.04.2025 23	24,00	53,16	46,59	6,57	23,025	18,788	4,238	6,914	6,751	4,238	0,380
30.04.2025 23	24,00	54,09	46,08	8,01	27,994	24,013	3,981	7,352	7,128	3,981	0,373
01.05.2025 23	24,00	55,40	47,11	8,29	27,386	23,963	3,423	7,424	7,189	3,423	0,358
02.05.2025 23	24,00	54,87	46,77	8,10	27,188	23,032	4,157	7,209	7,005	4,157	0,380
03.05.2025 23	24,00	54,97	47,86	7,11	22,755	19,300	3,454	6,924	6,761	3,454	0,358
04.05.2025 23	24,00	54,91	46,86	8,05	29,015	24,089	4,926	7,250	7,036	4,926	0,425
05.05.2025 23	24,00	55,76	47,43	8,33	28,478	24,400	4,079	7,332	7,107	4,079	0,396
06.05.2025 23	24,00	57,32	48,68	8,64	27,026	23,616	3,409	7,240	7,026	3,409	0,373
07.05.2025 23	24,00	54,50	48,35	6,15	21,651	18,240	3,411	6,598	6,455	3,411	0,348
08.05.2025 23	24,00	57,06	49,94	7,12	23,317	19,555	3,762	6,873	6,710	3,762	0,404
09.05.2025 23	24,00	56,64	48,47	8,17	28,388	24,774	3,614	7,424	7,179	3,614	0,376
10.05.2025 23	24,00	56,34	48,08	8,26	27,324	23,822	3,502	7,403	7,179	3,502	0,366
11.05.2025 23	24,00	55,26	48,68	6,58	22,849	18,194	4,656	6,628	6,506	4,656	0,419
12.05.2025 23	24,00	56,28	49,37	6,91	23,293	19,727	3,567	6,924	6,751	3,567	0,378
13.05.2025 23	24,00	58,28	49,46	8,82	27,797	24,810	2,987	7,515	7,271	2,987	0,364
14.05.2025 23	24,00	57,06	48,61	8,45	27,731	23,897	3,834	7,301	7,077	3,834	0,386
15.05.2025 23	24,00	54,70	48,39	6,31	21,983	18,312	3,671	6,822	6,669	3,671	0,363
16.05.2025 23	24,00	55,70	49,03	6,67	23,207	19,762	3,445	6,944	6,771	3,445	0,372
17.05.2025 23	24,00	56,67	48,30	8,37	28,463	24,755	3,708	7,454	7,209	3,708	0,383
18.05.2025 23	24,00	58,07	49,42	8,65	29,747	24,522	5,225	7,373	7,148	5,225	0,471
19.05.2025 23	24,00	55,88	47,94	7,94	26,871	23,609	3,262	7,362	7,128	3,262	0,346
20.05.2025 23	24,00	54,94	48,41	6,53	22,306	18,353	3,953	6,852	6,710	3,953	0,383
Среднее	24,00	55,58	48,07	7,51	25,163	21,490	3,833	7,140	6,944	3,833	0,378
Итого	720,00				767,153	652,172	114,981			114,981	11,335

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.04.2025	4598,966	413,639
20.05.2025	4709,163	424,974

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru