

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель: ТСЖ "Дельфин"

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 38 блок 2

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1207040

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.07.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22.07.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.07.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
24.07.2025 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.07.2025 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.07.2025 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.07.2025 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.07.2025 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.07.2025 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.07.2025 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.07.2025 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.08.2025 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.08.2025 23	5,57	50,88	43,87	7,01	4,051	3,135	0,916	5,547	5,486	0,916	0,064
03.08.2025 23	24,00	53,00	44,93	8,07	19,719	15,680	4,039	5,884	5,863	4,039	0,294
04.08.2025 23	24,00	52,83	44,92	7,91	19,789	16,244	3,545	5,965	5,945	3,545	0,274
05.08.2025 23	24,00	51,23	44,35	6,88	18,047	15,165	2,882	5,874	5,853	2,882	0,236
06.08.2025 23	24,00	53,01	45,55	7,46	20,572	17,568	3,004	5,843	5,823	3,004	0,254
07.08.2025 23	24,00	52,85	45,48	7,37	20,884	17,452	3,432	5,894	5,874	3,432	0,270
08.08.2025 23	24,00	53,06	45,61	7,45	20,686	17,631	3,055	5,925	5,894	3,055	0,257
09.08.2025 23	24,00	53,13	45,55	7,58	21,082	17,355	3,727	5,955	5,935	3,727	0,286
10.08.2025 23	24,00	53,18	45,41	7,77	21,086	17,381	3,705	5,914	5,894	3,705	0,289
11.08.2025 23	24,00	53,19	45,34	7,85	20,939	17,393	3,546	5,904	5,884	3,546	0,284
12.08.2025 23	24,00	53,21	45,28	7,93	21,045	17,424	3,622	5,925	5,904	3,622	0,288
13.08.2025 23	24,00	53,15	45,15	8,00	20,817	17,430	3,388	5,884	5,853	3,388	0,279
14.08.2025 23	24,00	53,33	45,28	8,05	20,414	17,516	2,898	5,965	5,945	2,898	0,260
15.08.2025 23	24,00	53,37	45,36	8,01	20,833	17,781	3,052	5,884	5,853	3,052	0,269
16.08.2025 23	24,00	53,17	45,30	7,87	21,172	17,808	3,364	5,884	5,853	3,364	0,278
17.08.2025 23	24,00	53,31	45,11	8,20	20,659	16,924	3,735	5,782	5,751	3,735	0,294
18.08.2025 23	24,00	53,65	45,53	8,12	20,797	17,246	3,551	5,833	5,802	3,551	0,288
19.08.2025 23	24,00	53,31	45,34	7,97	20,356	17,266	3,090	5,884	5,863	3,090	0,265
20.08.2025 23	24,00	52,90	43,12	9,78	15,955	12,635	3,319	5,384	5,333	3,319	0,242
Среднее	14,12	45,72	38,93	6,79	16,546	9,808	1,996	3,585	3,568	1,996	0,160
Итого	437,57				368,902	307,033	61,870			61,870	4,972

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.07.2025		
20.08.2025	4851,841	438,930

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru