

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 39

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 103089

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	70,25	46,95	23,30	19,189	19,074	0,115	6,000	5,500	0,447	0,444
19.02.2025 23	24,00	68,98	45,89	23,09	18,813	19,005	-0,192	6,000	5,500	0,434	0,439
20.02.2025 23	24,00	71,18	46,26	24,92	18,765	19,007	-0,241	6,000	5,500	0,467	0,474
21.02.2025 23	24,00	71,10	45,55	25,55	18,778	19,007	-0,229	6,000	5,500	0,479	0,486
22.02.2025 23	24,00	73,13	46,32	26,80	18,754	19,021	-0,267	6,000	5,500	0,502	0,510
23.02.2025 23	24,00	73,09	46,52	26,57	18,834	19,058	-0,223	6,000	5,500	0,500	0,506
24.02.2025 23	24,00	72,08	46,64	25,44	18,757	18,997	-0,240	6,000	5,500	0,477	0,483
25.02.2025 23	24,00	70,38	45,85	24,53	18,781	19,072	-0,292	6,000	5,500	0,460	0,468
26.02.2025 23	24,00	74,11	47,30	26,81	18,735	18,983	-0,248	6,000	5,500	0,502	0,509
27.02.2025 23	24,00	71,36	46,28	25,08	18,763	19,006	-0,243	6,000	5,500	0,470	0,477
28.02.2025 23	24,00	69,60	45,69	23,91	18,782	19,011	-0,229	6,000	5,500	0,449	0,455
01.03.2025 23	24,00	68,83	45,27	23,57	14,038	14,126	-0,088	6,000	5,500	0,331	0,333
02.03.2025 23	24,00	62,47	45,20	17,26	21,628	20,996	0,632	6,000	5,500	0,373	0,362
03.03.2025 23	24,00	58,40	42,25	16,15	20,474	19,823	0,650	6,000	5,500	0,330	0,320
04.03.2025 23	24,00	58,15	41,36	16,79	19,344	19,045	0,299	6,000	5,500	0,324	0,320
05.03.2025 23	24,00	57,59	41,14	16,46	18,966	19,047	-0,081	6,000	5,500	0,312	0,313
06.03.2025 23	24,00	56,46	40,63	15,83	19,032	19,110	-0,078	6,000	5,500	0,301	0,302
07.03.2025 23	24,00	55,64	37,08	18,56	18,927	19,075	-0,148	6,000	5,500	0,351	0,354
08.03.2025 23	24,00	56,04	33,12	22,92	18,921	19,102	-0,180	6,000	5,500	0,433	0,438
09.03.2025 23	24,00	56,70	33,72	22,98	18,915	19,098	-0,183	6,000	5,500	0,434	0,439
10.03.2025 23	24,00	56,03	33,72	22,31	18,913	19,035	-0,122	6,000	5,500	0,421	0,425
11.03.2025 23	24,00	55,18	33,32	21,86	18,929	19,028	-0,099	6,000	5,500	0,413	0,416
12.03.2025 23	24,00	55,60	33,46	22,13	18,925	19,099	-0,174	6,000	5,500	0,418	0,423
13.03.2025 23	24,00	43,08	32,32	10,76	19,022	12,173	6,849	6,000	5,500	0,199	0,131
14.03.2025 23	24,00	38,92	35,53	3,38	19,052	14,086	4,966	6,000	5,500	0,094	0,048
15.03.2025 23	24,00	39,47	34,14	5,33	19,034	13,549	5,484	6,000	5,500	0,121	0,072
16.03.2025 23	24,00	40,11	36,21	3,90	19,029	15,843	3,187	6,000	5,500	0,093	0,062
17.03.2025 23	24,00	41,59	34,46	7,13	19,022	15,912	3,110	6,000	5,500	0,152	0,114
18.03.2025 23	24,00	54,83	37,56	17,27	18,932	19,072	-0,140	6,000	5,500	0,326	0,329
19.03.2025 23	24,00	56,19	37,37	18,82	18,920	19,074	-0,154	6,000	5,500	0,356	0,359
20.03.2025 23	24,00	58,23	37,65	20,58	18,900	19,072	-0,172	6,000	5,500	0,388	0,392
21.03.2025 23	24,00	57,16	37,31	19,85	18,911	19,074	-0,163	6,000	5,500	0,375	0,379
Среднее	24,00	59,75	40,38	19,37	18,900	18,240	0,660	6,000	5,500	0,367	0,362
Итого	768,00				604,784	583,678	21,106			11,731	11,581

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	2273,531	2206,978	34,004
21.03.2025	2878,316	2790,655	45,735

Время на приборе: отстает на 3 мин.

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru