

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 39

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 103089

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	55,38	36,65	18,73	18,927	19,079	-0,151	0,588	0,539	0,354	0,357
23.03.2025 23	24,00	55,43	36,72	18,71	18,927	19,078	-0,151	0,588	0,539	0,354	0,357
24.03.2025 23	24,00	57,50	38,69	18,81	18,897	19,064	-0,167	0,588	0,539	0,355	0,359
25.03.2025 23	24,00	56,26	38,37	17,89	18,919	19,067	-0,147	0,588	0,539	0,338	0,341
26.03.2025 23	24,00	55,29	38,50	16,78	18,928	19,066	-0,138	0,588	0,539	0,317	0,320
27.03.2025 23	24,00	55,89	39,07	16,82	18,923	19,062	-0,139	0,588	0,539	0,318	0,321
28.03.2025 23	24,00	54,90	39,22	15,68	18,910	18,475	0,436	0,588	0,539	0,299	0,290
29.03.2025 23	24,00	24,19	31,92	-7,72	19,151	3,006	16,145	0,588	0,539	-0,025	-0,023
30.03.2025 23	24,00	21,69	21,55	0,14	19,163	0,000	19,163	0,588	0,539	-0,006	0,000
31.03.2025 23	24,00	40,06	36,15	3,91	18,995	11,603	7,392	0,588	0,539	0,191	0,045
01.04.2025 23	24,00	55,52	38,97	16,55	18,926	19,062	-0,136	0,588	0,539	0,313	0,316
02.04.2025 23	24,00	37,76	34,87	2,89	19,015	13,611	5,405	0,588	0,539	0,107	0,039
03.04.2025 23	24,00	52,99	37,14	15,84	18,948	19,074	-0,126	0,588	0,539	0,300	0,302
04.04.2025 23	24,00	54,94	38,47	16,46	18,931	19,066	-0,134	0,588	0,539	0,311	0,314
05.04.2025 23	24,00	55,57	38,56	17,00	18,926	19,065	-0,140	0,588	0,539	0,321	0,324
06.04.2025 23	24,00	54,77	38,16	16,61	18,933	19,068	-0,135	0,588	0,539	0,314	0,317
07.04.2025 23	24,00	55,03	38,72	16,30	18,930	19,064	-0,134	0,588	0,539	0,308	0,311
08.04.2025 23	24,00	54,41	38,60	15,82	18,936	19,005	-0,069	0,588	0,539	0,299	0,301
09.04.2025 23	24,00	57,61	39,47	18,14	18,911	19,044	-0,133	0,588	0,539	0,342	0,345
10.04.2025 23	24,00	58,00	39,97	18,03	18,904	19,042	-0,139	0,588	0,539	0,340	0,343
11.04.2025 23	24,00	55,43	37,64	17,79	18,927	19,072	-0,145	0,588	0,539	0,336	0,339
12.04.2025 23	24,00	54,45	36,69	17,77	18,936	19,078	-0,142	0,588	0,539	0,336	0,339
13.04.2025 23	24,00	55,30	37,18	18,12	18,928	19,075	-0,147	0,588	0,539	0,343	0,346
14.04.2025 23	24,00	55,09	37,59	17,50	18,930	19,072	-0,142	0,588	0,539	0,331	0,334
15.04.2025 23	24,00	36,13	35,44	0,68	19,065	10,243	8,822	0,588	0,539	0,116	0,007
16.04.2025 23	24,00	18,53	16,63	1,90	0,312	0,000	0,312	0,588	0,539	-0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	16,56	17,02	-0,46	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	-0,000
Среднее	24,00	48,32	35,48	12,84	17,563	15,524	2,039	0,588	0,539	0,256	0,246
Итого	648,00				474,199	419,142	55,057			6,912	6,643

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	2878,316	2790,655	45,735
20.04.2025	3352,515	3209,797	52,647

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru