

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.10.2024 по 21.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 39

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 103089

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.10.2024 23	24,00	11,65	11,37	0,28	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
23.10.2024 23	24,00	14,21	14,10	0,11	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
24.10.2024 23	24,00	12,88	12,92	-0,03	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
25.10.2024 23	24,00	11,78	11,63	0,15	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
26.10.2024 23	24,00	10,30	10,10	0,20	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
27.10.2024 23	24,00	11,72	11,35	0,37	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
28.10.2024 23	24,00	12,11	11,90	0,21	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
29.10.2024 23	24,00	57,10	44,98	12,12	13,100	12,579	0,521	6,000	5,500	0,158	0,153
30.10.2024 23	24,00	56,78	45,60	11,19	28,233	27,231	1,003	6,000	5,500	0,315	0,305
31.10.2024 23	24,00	53,18	37,35	15,83	21,584	21,122	0,462	6,000	5,500	0,338	0,334
01.11.2024 23	24,00	56,44	32,69	23,75	18,917	19,104	-0,187	6,000	5,500	0,449	0,454
02.11.2024 23	24,00	55,94	32,71	23,23	18,922	19,104	-0,182	6,000	5,500	0,439	0,444
03.11.2024 23	24,00	54,24	30,73	23,51	18,938	19,116	-0,178	6,000	5,500	0,444	0,449
04.11.2024 23	24,00	53,80	33,02	20,78	18,942	19,101	-0,159	6,000	5,500	0,393	0,397
05.11.2024 23	24,00	54,14	37,89	16,25	19,136	19,076	0,060	6,000	5,500	0,310	0,310
06.11.2024 23	24,00	54,06	39,60	14,45	19,323	19,144	0,179	6,000	5,500	0,279	0,277
07.11.2024 23	24,00	53,68	39,72	13,96	19,188	19,059	0,129	6,000	5,500	0,267	0,266
08.11.2024 23	24,00	53,92	40,13	13,79	19,187	19,156	0,031	6,000	5,500	0,264	0,264
09.11.2024 23	24,00	53,30	39,93	13,37	19,151	18,865	0,286	6,000	5,500	0,256	0,252
10.11.2024 23	24,00	47,99	39,80	8,19	19,547	14,886	4,661	6,000	5,500	0,227	0,122
11.11.2024 23	24,00	45,40	38,22	7,17	19,526	12,710	6,815	6,000	5,500	0,212	0,091
12.11.2024 23	24,00	46,79	36,14	10,65	19,385	14,422	4,963	6,000	5,500	0,262	0,154
13.11.2024 23	24,00	53,85	32,16	21,69	18,942	19,108	-0,166	6,000	5,500	0,410	0,414
14.11.2024 23	24,00	56,49	40,57	15,92	23,318	22,798	0,520	6,000	5,500	0,368	0,363
15.11.2024 23	24,00	58,70	44,67	14,03	23,387	22,861	0,526	6,000	5,500	0,326	0,321
16.11.2024 23	24,00	57,20	43,18	14,02	22,487	21,954	0,534	6,000	5,500	0,314	0,308
17.11.2024 23	24,00	57,08	43,91	13,17	23,856	23,088	0,768	6,000	5,500	0,314	0,304
18.11.2024 23	24,00	56,79	43,82	12,97	23,889	23,188	0,701	6,000	5,500	0,309	0,301
19.11.2024 23	24,00	56,25	43,64	12,61	23,409	20,693	2,715	6,000	5,500	0,303	0,261
20.11.2024 23	24,00	55,45	43,27	12,18	23,666	22,697	0,969	6,000	5,500	0,287	0,277
21.11.2024 23	24,00	51,39	43,59	7,80	21,927	16,450	5,477	6,000	5,500	0,216	0,128
Среднее	24,00	44,66	33,25	11,42	16,063	15,081	0,982	6,000	5,500	0,241	0,224
Итого	744,00				497,961	467,513	30,448			7,463	6,947

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.10.2024	0,000	0,896	0,000
21.11.2024	497,961	468,409	7,463

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru