

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 39

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 103089

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.12.2024 23	24,00	60,49	44,73	15,75	22,261	21,891	0,369	6,000	5,500	0,350	0,345
21.12.2024 23	24,00	59,37	44,31	15,06	22,194	21,697	0,497	6,000	5,500	0,334	0,327
22.12.2024 23	24,00	56,75	42,89	13,86	22,175	21,809	0,366	6,000	5,500	0,307	0,302
23.12.2024 23	24,00	57,24	43,28	13,96	22,140	21,706	0,434	6,000	5,500	0,309	0,303
24.12.2024 23	24,00	57,66	43,89	13,77	22,431	21,998	0,433	6,000	5,500	0,309	0,303
25.12.2024 23	24,00	56,51	43,13	13,38	21,804	21,410	0,393	6,000	5,500	0,291	0,286
26.12.2024 23	24,00	56,58	42,75	13,83	21,212	20,819	0,393	6,000	5,500	0,293	0,288
27.12.2024 23	24,00	58,24	43,51	14,73	21,115	20,713	0,402	6,000	5,500	0,311	0,305
28.12.2024 23	24,00	55,80	41,85	13,95	21,129	20,627	0,502	6,000	5,500	0,294	0,288
29.12.2024 23	24,00	57,30	42,28	15,02	21,105	20,724	0,382	6,000	5,500	0,316	0,311
30.12.2024 23	24,00	57,69	42,61	15,09	21,141	20,622	0,519	6,000	5,500	0,319	0,311
31.12.2024 23	24,00	57,65	42,63	15,02	21,141	20,721	0,420	6,000	5,500	0,317	0,311
01.01.2025 23	24,00	56,59	42,22	14,37	21,123	20,625	0,498	6,000	5,500	0,303	0,296
02.01.2025 23	24,00	57,33	42,83	14,50	21,125	20,620	0,505	6,000	5,500	0,306	0,299
03.01.2025 23	24,00	56,59	42,34	14,25	21,113	20,624	0,489	6,000	5,500	0,300	0,294
04.01.2025 23	24,00	56,54	42,54	14,00	21,123	20,622	0,501	6,000	5,500	0,295	0,289
05.01.2025 23	24,00	59,40	43,45	15,95	21,112	20,615	0,497	6,000	5,500	0,336	0,329
06.01.2025 23	24,00	61,91	44,96	16,95	21,123	20,502	0,620	6,000	5,500	0,358	0,348
07.01.2025 23	24,00	56,82	42,31	14,51	21,111	20,525	0,586	6,000	5,500	0,306	0,298
08.01.2025 23	24,00	56,99	42,45	14,54	21,247	20,722	0,525	6,000	5,500	0,308	0,301
09.01.2025 23	24,00	56,73	42,36	14,37	21,269	20,723	0,546	6,000	5,500	0,305	0,298
10.01.2025 23	24,00	56,56	42,37	14,18	21,251	20,723	0,529	6,000	5,500	0,301	0,294
11.01.2025 23	24,00	56,57	42,49	14,07	21,163	20,623	0,540	6,000	5,500	0,297	0,290
12.01.2025 23	24,00	56,84	42,55	14,29	21,041	20,424	0,618	6,000	5,500	0,300	0,292
13.01.2025 23	24,00	56,42	42,42	14,00	20,947	20,326	0,621	6,000	5,500	0,293	0,285
14.01.2025 23	24,00	57,89	43,02	14,87	21,207	20,618	0,589	6,000	5,500	0,315	0,307
15.01.2025 23	24,00	57,26	42,47	14,80	21,096	20,425	0,671	6,000	5,500	0,312	0,302
16.01.2025 23	24,00	57,98	42,70	15,27	21,098	20,423	0,675	6,000	5,500	0,322	0,312
17.01.2025 23	24,00	58,12	42,58	15,54	20,900	20,324	0,575	6,000	5,500	0,324	0,316
18.01.2025 23	24,00	56,33	41,62	14,72	20,909	20,233	0,676	6,000	5,500	0,307	0,298
19.01.2025 23	24,00	56,04	41,30	14,74	20,931	20,236	0,696	6,000	5,500	0,308	0,298
Среднее	24,00	57,43	42,80	14,62	21,314	20,796	0,518	6,000	5,500	0,311	0,304
Итого	744,00				660,737	644,670	16,067			9,648	9,425

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.12.2024	1135,771	1093,467	16,528
19.01.2025	1796,508	1738,136	26,176

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru