

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 2

Номер прибора: 16298

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	51,01	38,81	12,21	17,224	14,002	3,222	5,748	5,706	0,297
21.01.2025 23	24,00	50,03	38,33	11,71	17,223	13,995	3,228	5,803	5,781	0,287
22.01.2025 23	24,00	49,91	38,30	11,61	17,490	13,773	3,717	5,730	5,704	0,303
23.01.2025 23	24,00	49,14	37,89	11,25	17,878	13,612	4,265	5,778	5,761	0,315
24.01.2025 23	24,00	49,52	38,19	11,33	17,499	13,801	3,699	5,736	5,715	0,296
25.01.2025 23	24,00	49,53	38,24	11,29	16,908	13,959	2,950	5,764	5,723	0,268
26.01.2025 23	24,00	48,54	37,75	10,79	17,276	13,468	3,808	5,640	5,637	0,288
27.01.2025 23	24,00	49,27	38,12	11,15	16,893	14,147	2,747	5,767	5,713	0,260
28.01.2025 23	24,00	50,99	39,17	11,82	16,755	14,310	2,445	5,763	5,690	0,264
29.01.2025 23	24,00	52,02	39,66	12,36	17,283	13,890	3,393	5,731	5,701	0,308
30.01.2025 23	24,00	51,32	39,51	11,81	16,763	13,566	3,197	5,743	5,714	0,287
31.01.2025 23	23,36	50,50	39,04	11,46	15,228	12,124	3,104	5,593	5,608	0,263
01.02.2025 23	24,00	50,23	38,76	11,46	17,040	14,261	2,779	5,681	5,656	0,270
02.02.2025 23	24,00	49,15	38,08	11,07	17,757	13,769	3,988	5,618	5,623	0,303
03.02.2025 23	24,00	49,31	37,91	11,40	16,913	14,000	2,914	5,800	5,747	0,268
04.02.2025 23	24,00	49,13	37,64	11,49	17,110	13,680	3,431	5,798	5,787	0,286
05.02.2025 23	24,00	52,38	39,48	12,89	16,683	13,913	2,770	5,738	5,708	0,291
06.02.2025 23	24,00	50,58	38,20	12,38	17,264	13,548	3,715	5,778	5,768	0,312
07.02.2025 23	24,00	51,67	38,71	12,96	16,814	13,985	2,829	5,754	5,719	0,293
08.02.2025 23	24,00	53,20	39,40	13,80	17,018	13,736	3,282	5,785	5,765	0,325
09.02.2025 23	24,00	54,12	39,89	14,23	16,967	13,331	3,636	5,592	5,617	0,343
10.02.2025 23	24,00	53,31	39,63	13,68	17,180	13,695	3,485	5,732	5,728	0,331
11.02.2025 23	24,00	51,32	38,63	12,70	17,062	13,728	3,334	5,806	5,778	0,306
12.02.2025 23	24,00	51,48	38,81	12,68	16,971	14,103	2,867	5,793	5,758	0,291
13.02.2025 23	24,00	52,00	39,20	12,80	16,752	13,847	2,904	5,772	5,748	0,293
14.02.2025 23	24,00	50,44	38,41	12,03	16,995	13,906	3,089	5,812	5,773	0,286
15.02.2025 23	24,00	49,21	37,40	11,81	16,682	13,697	2,984	5,766	5,752	0,274
16.02.2025 23	24,00	48,48	36,67	11,82	17,105	13,063	4,042	5,655	5,677	0,305
17.02.2025 23	24,00	56,03	40,97	15,06	16,791	14,220	2,571	5,792	5,738	0,324
Среднее	23,98	50,82	38,65	12,17	17,018	13,763	3,255	5,740	5,717	0,294
Итого	695,36				493,525	399,131	94,394			8,537

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.01.2025	4588,218	3616,121	85,773
17.02.2025	5081,742	4015,252	94,310

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru