

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 40 блок 1

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12367

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	24,00	50,74	39,21	11,54	17,477	12,096	5,381	5,663	5,855	0,353
21.01.2025 23	24,00	49,91	38,66	11,26	17,681	12,050	5,631	5,721	5,927	0,354
22.01.2025 23	24,00	49,65	38,47	11,19	17,507	11,972	5,535	5,655	5,857	0,348
23.01.2025 23	24,00	48,88	38,10	10,78	17,613	11,878	5,735	5,688	5,913	0,346
24.01.2025 23	24,00	49,39	38,60	10,79	17,663	12,023	5,640	5,669	5,855	0,346
25.01.2025 23	24,00	49,37	38,47	10,90	18,007	11,705	6,302	5,656	5,888	0,369
26.01.2025 23	24,00	48,25	37,90	10,35	17,914	11,434	6,479	5,541	5,798	0,362
27.01.2025 23	24,00	49,14	38,40	10,74	17,159	12,358	4,801	5,690	5,853	0,315
28.01.2025 23	24,00	50,65	39,41	11,24	17,197	12,406	4,791	5,679	5,837	0,328
29.01.2025 23	24,00	51,75	39,73	12,02	17,458	12,095	5,363	5,668	5,836	0,362
30.01.2025 23	24,00	51,08	39,67	11,41	17,134	12,361	4,773	5,692	5,831	0,332
31.01.2025 23	23,53	50,32	39,09	11,24	15,267	11,247	4,020	5,563	5,731	0,286
01.02.2025 23	24,00	50,11	39,15	10,96	17,569	12,443	5,125	5,619	5,791	0,337
02.02.2025 23	24,00	49,03	38,55	10,48	18,184	11,817	6,368	5,547	5,762	0,367
03.02.2025 23	24,00	49,21	38,59	10,62	17,295	12,184	5,112	5,714	5,887	0,324
04.02.2025 23	24,00	49,04	38,31	10,74	17,189	11,975	5,213	5,734	5,926	0,326
05.02.2025 23	24,00	51,96	40,00	11,96	17,663	11,778	5,886	5,636	5,864	0,381
06.02.2025 23	24,00	50,19	38,44	11,74	17,202	11,913	5,289	5,731	5,906	0,346
07.02.2025 23	24,00	51,22	38,95	12,27	17,055	12,211	4,843	5,688	5,861	0,343
08.02.2025 23	24,00	52,70	39,64	13,07	17,251	11,933	5,318	5,723	5,907	0,376
09.02.2025 23	24,00	53,44	40,20	13,23	18,167	11,050	7,117	5,489	5,792	0,448
10.02.2025 23	24,00	52,96	40,03	12,93	17,515	11,837	5,678	5,680	5,857	0,390
11.02.2025 23	24,00	51,02	38,92	12,10	17,435	11,830	5,605	5,722	5,933	0,365
12.02.2025 23	24,00	51,15	39,07	12,08	17,512	12,110	5,401	5,706	5,904	0,362
13.02.2025 23	24,00	51,62	39,47	12,15	17,770	11,694	6,076	5,692	5,891	0,389
14.02.2025 23	24,00	50,24	38,79	11,45	17,178	12,159	5,019	5,760	5,902	0,335
15.02.2025 23	24,00	49,08	38,06	11,02	17,748	11,570	6,178	5,675	5,906	0,364
16.02.2025 23	24,00	48,47	37,05	11,42	18,119	10,928	7,191	5,529	5,859	0,395
17.02.2025 23	24,00	55,68	41,44	14,23	17,252	12,312	4,939	5,722	5,880	0,393
Среднее	23,98	50,56	38,98	11,58	17,454	11,909	5,545	5,664	5,862	0,357
Итого	695,53				506,180	345,370	160,810			10,343

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.01.2025	8587,334	5827,419	194,134
17.02.2025	9093,514	6172,788	204,477

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru